

Сведения о нарушениях в системах энергоснабжения ООО "СГЭС" в январе 2023 г.

№ п/п		Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушений	Число жителей, тыс. чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
						Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствие топлива	Другие причины
1	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Сургутские городские электрические сети"	-	1	0,06	ж/д-6	0	0	0	0	1

Недоотпуск, кВт/ч

- 12.01.2023 в 11:55 в РУ 0,4 кВ ТП 201 была обесточена ВЛ 0,4 кВ фидер "60 лет Октября". Без энергоснабжения остались двухэтажные жилые дома по улицам 60 лет Октября 4,10,12,20, Энтузиастов 41,43А (проживает около 60 человек). Причина отключения - удар по опоре ВЛ 0,4 кВ снегоуборочной техникой. После проведения аварийно-восстановительных работ, электроснабжение потребителей восстановлено 12.01.2023 в 17:17. Длительность отключения составила 5,37 часа. Балансовая принадлежность ВЛ 0,4 кВ - ООО "СГЭС".

349

Генеральный директор ООО "СГЭС"

М.Ч. Пак

Итого : 349