

Сведения с нарушениях в системах энергоснабжения ООО "Энергетика Югры" в январе 2017 г.

№ п/п	Электро (Э), тепло (Т) оборудован ия	Кол-во нарушени й	Число жителей, тыс.чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
					Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствие топлива	Другие причины
Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Энергетика Югры"	Э	1	0,31	ж.д-96	-	-	-	-	1
	Т	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 04.01.17 с 07:37 до 11:05 и с 15:20 до 16:30 отключалась ячейка 7 на ПС 68. Без напряжения остались жители пос. МК-37, Дорожный (96 домов, проживает 310 человек), дачные кооперативы. Общая продолжительность отключения - 4,4 часа. Причина - перегрузка линии. Балансовая принадлежность ПС 68 яч.7 ООО "Энергетика Югры", отходящие ВЛ 6 кВ принадлежат потребителям.

Недоотп., кВт*ч

3248

Генеральный директор ООО "Энергетика Югры"



Григорьев А.С.