

Сведения о нарушениях в системах энергоснабжения ООО "СГЭС" в феврале 2023 г.

№ п/п		Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушений	Число жителей, тыс. чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
						Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствии топлива	Другие причины
1	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Сургутские городские электрические сети"	-	2	1,7	цтп 7, скв.-1, шк.-1, д/с-4, бол.-2, ж.д.-66.	1	0	0	0	1

Недоотпуск, кВт/ч

- 08.02.2023 в 17:07 отключился В-10 ячейки 18 в РУ 10 кВ РП 104. По одному вводу были обесточены: ЦТП 6,10,11,16,21,25,д/с "Гусельки", "Солнышко", "Рябинушка", "Олимпийский", "Школа 12", "Политехнический колледж", "Стоматология №1", 59 жилых домов по улицам Дзержинская, Магистральная, Г. Кукуевецкого, пр. Набережный (проживает около 1,250 человек). Причина отключения - не установлена. Электроснабжение потребителей восстановлено в 18:20. Длительность отключения составила 1,22 часа . Балансовая принадлежность РП 104 - ООО "СГЭС".

4623

- 28.02.2023 в 9:30 отключилась В-10 ячейки 8 в РУ 10 кВ ПС 110/10 "Новин". Были обесточены по одному вводу: "Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер", скважины "ГВК", ЦТП , ж/д Усольцева 2,2А,2/1,6,8,10,10/1 (проживает около 450 человек). У всех потребителей, имеющих два ввода, была возможность запитаться от линии, оставшейся под напряжением. Причина отключения - выход из строя муфты КЛ 10 кВ на Т-1 ТП 799. Электроснабжение потребителей восстановлено в 10:33. Длительность отключения составила 1,05 часа. Балансовая принадлежность - КЛ 10 кВ ООО "СГЭС".

420

Итого : 5043

Генеральный директор ООО "СГЭС"

М.Ч. Пак