

Сведения о нарушениях в системах энергоснабжения ООО "СГЭС" в апреле 2022 г.

№ п/п		Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушений	Число жителей, тыс.чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
						Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствие топлива	Другие причины
1	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Сургутские городские электрические сети"		1	0,21	ж.д-6, д/с-1, ЦТП-1.	1				

Недоотпуск, кВт/ч

1 12.04.2022 в 16:48 отключился В-10 ячейки 19 в РУ 10 кВ РП 110. Были обесточены по одному вводу : ЦТП-19, д/сад «Крепыш», жилые дома : Мира 19, Лермонтова 2,4,4/1,4/2,6,6/2 (6 жилых домов, проживает около 210 человек). У всех потребителей, имеющих два ввода, была возможность запитаться от линии, оставшейся под напряжением. Причина отключения-выход из строя КЛ 10 кВ от РП 110 яч.19 . Электроснабжение потребителей восстановлено в 18:57. Длительность отключения составила 2,15. Балансовая принадлежность - КЛ 10 кВ от РП 110 ячейка 19 - ООО "СГЭС".

918

Генеральный директор ООО "СГЭС"

М.Ч. Пак

Итого : 918