

Сведения о нарушениях в системах энергоснабжения ООО "СГЭС" в мае 2022 г.

№ п/п		Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушений	Число жителей, тыс.чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
						Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствии топлива	Другие причины
1	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Сургутские городские электрические сети"		7	0,8	ж.д-110, н.п.-5, кот.-1, цтп-1, вод-2, шк.2					7

Недоотпуск, кВт/ч

06.05.2022 в 19:30 отключилась ячейка 13 в РУ 10 кВ РП 149. По одному вводу был обесточен АО "Сургутский политехнический колледж" (Технологическая,1), УЭСХ «СН», ООО «Сибтрансперевозки», завод «Элкап», и.т.д. У всех потребителей, имеющих два ввода, была возможность запитаться от линии, оставшейся под напряжением. Причина отключения не установлена. Электроснабжение потребителей восстановлено в 22:28. Длительность отключения составила 2,97. Балансовая принадлежность РП 149 - ООО "СГЭС".

1000

06.05.2022 в 21:11 отключилась ячейка 104 в РУ 10 кВ ПС 110/10 "Черный мыс". Были обесточены дома частного жилого сектора по ул. Терешковой, Щепеткина, Разведчиков (всего 65 ж/д, проживает около 450 человек). Причина отключения - схлоп проводов на ВЛ 10 кВ при сильном ветре. Электроснабжение потребителей восстановлено в 22:09. Длительность отключения составила 0,97 часа. Балансовая принадлежность ВЛ 10 кВ - ООО "СГЭС".

938

06.05.2022 в 21:20 отключилась ячейка 23 в РУ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Пионерная". Пропало напряжение по одному вводу у потребителей РП 128 А : "Бос-1", "Кислородная станция", котельная 6 (так как сработал АВР, обесточения не произошло). Были обесточены потребители КТПН 614 : ГСК-27 ГСК «Сибиряк-96», Рихтовка ГСК "Сибиряк", ПГК «Островной». Причина отключения - схлоп проводов на ВЛ 6 кВ при сильном ветре . Электроснабжение потребителей восстановлено в 22:41. Длительность отключения составила 1,35 часа. Балансовая принадлежность -ВЛ 6 кВ ООО "СГЭС".

878

06.05.2022 в 18:01 отключилась ВЛ 10 кВ от КРУН 912 от ПС "Олимпийская" яч.212. Были обесточены пос. ПСО -34, ул. Школьная, Декабристов, Школьная, Октябрьская, ул. Разведчиков, Щепеткина (45 ж/д, проживает около 350 человек) по одному вводу :была обесточена школа № 4. Причина отключения -схлоп проводов на ВЛ 10 кВ при сильном ветре . Электроснабжение потребителей восстановлено в 23:12. Длительность отключения составила 5,18 часа . Балансовая принадлежность ВЛ 10 кВ - ООО "СГЭС".

5856

20.05.2022 в 09:25 отключился реклоузер на опоре 65 ВЛ 10 кВ ПС "Сургут яч.33". Были обесточены дачные кооперативы СОТ "Чистые пруды", СОТ "Чернореченский", "Подводник", "Лесной", "Механизаторов", по одному вводу "Крематорий". Причина отключения - погодные условия (падение дерева на ВЛ при сильном ветре). Электроснабжение потребителей восстановлено в 11:22 . Длительность отключения составила 1,95. Балансовая принадлежность - ВЛ 10 кВ ПС "Сургут яч.33" ООО "СГЭС".

2408

20.05.2022 в 11:12 отключилась КВЛ 10 кВ ПС Черный мыс " яч.306 . Были обесточены КТПН УВД (ЦТП УВД), ООО ТК «Аскания»(рынок, котельная), ООО «Сибирьавтотранс», ИП Криштанович (ООО «База Север»), и.т.д . Причина отключения - погодные условия (схлоп проводов при сильном ветре) . Электроснабжение потребителей восстановлено в 13:00. Длительность отключения составила 1,8 часа. Балансовая принадлежность КВЛ 10 кВ ПС Черный мыс " яч.306 - ООО "СГЭС".

1560

22.05.2022 в 9:55 отключились КВЛ 6 кВ ПС "Пионерная" яч.23,30. Были обесточены объекты "ГВК": БОС-1, БОС-2, "Кислородная станция". Причина отключения -на ВЛ 6 кВ отгорел шлейф провода у потребителя (ЦБПО ЭПУ) на РЛНД при сильном ветре . Электроснабжение потребителей восстановлено в 14:17. Длительность отключения составила 4,37 часа. Балансовая принадлежность КВЛ 6 кВ ПС "Пионерная" яч.23,30 - ООО "СГЭС".

4680

Итого : 17320

Генеральный директор ООО "СГЭС"

М.Ч. Пак