

Сведения о нарушениях в системах энергоснабжения ООО "СГЭС" в мае 2023 г.

№ п/п		Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушений	Число жителей, тыс. чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
						Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствии топлива	Другие причины
1	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Сургутские городские электрические сети"	-	1	0,35	цтп-1, д/с-1, адм.зд.-8; ж.д.-8	1	0	0	0	0

Недоотпуск, кВт/ч

1 17.05.2023 в 06:40 отключилась ячейка 204 в РУ 10 кВ ПС 110/10 "Северная". По одному вводу были обесточены: ЦТП 15, д/с "Буровичек", Нефтяной техникум ШПК, СФ ТГНГУ «Институт нефти и газа»), 8 жилых домов по улицам Губкина, Энтузиастов, Г. Кукуевецкого, (проживает около 350 человек), Сургут АСУНефть, СНГ, ЗАО «СНГБ», ПАО СНГ, АБК "СНГ" ("УКС"), ИЛК «СургутНИПИ-Нефть», «Сургут АСУ-Нефть», ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» (общежитие), Гаражи ПТФ, Трест «Сургутремстрой» . Причина отключения - выход из строя КЛ-10кВ. Электроснабжение потребителей восстановлено в 07:30. Длительность отключения составила 0,83 часа . Балансовая принадлежность КЛ-10кВ - ООО "СГЭС".

860

Генеральный директор ООО "СГЭС"

М.Ч. Пак

Итого : 860