

Сведения о нарушениях в системах энергоснабжения ООО "СГЭС" в июне 2023 г.

№ п/п		Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушений	Число жителей, тыс. чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
						Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствии топлива	Другие причины
1	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Сургутские городские электрические сети"	-	2	0,8	цТП-2, скв.-1, ж.д.-16, бол.-1, ооб-1	2				

Недоотпуск, кВт/ч

1 07.06.2023 в 01:52 отключилась В-10 ячейки 8 в РУ 10 ПС 110/10 "Новин". По одному вводу были обесточены: Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер", скважины "ГВК", ЦТП , ж/д Усольцева 2,2А,2/1,6,8,10,10/1 (проживает около 350 человек). Причина отключения - выход из строя КЛ 10 кВ от ТП 799 яч.1. Электроснабжение потребителей восстановлено в 02:58. Длительность отключения составила 1,1 часа. Балансовая принадлежность КЛ 10 кВ - ООО "СГЭС".

511

2 20.06.2023 в 12:20 отключился В-10 ячейки 10 в РУ 10 кВ РП 126. По одному вводу были обесточены: ЦТП-39, ПВНС 57, база "ОМОН", жилые дома Мира 49,55,55/1,55/3, Маяковского 20,20/1,23,24,16/1 (проживает около 450 человек). Причина отключения - выход из строя КЛ 10 кВ от ТП 409 яч.1 . Электроснабжение потребителей восстановлено в 13:45. Длительность отключения составила 1,42 часа. Балансовая принадлежность КЛ 10 кВ - ООО "СГЭС".

602

Генеральный директор ООО "СГЭС"

М.Ч. Пак

Итого : 1113