

Сведения с нарушениях в системах энергоснабжения ООО "Энергетика Югры" в июне 2017 г.

№ п/п	Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушений	Число жителей тыс.чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
					Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствие топлива	Другие причины
1	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Сургутские городские электрические сети"			ж.д-50, кот.-3,кнс-2,АТС-2,ооб-1					
	Э	1	0,25		-	-	-	-	1
	Т	-	-	-	-	-	-	-	-

1 17.06.2017 с 08:00 до 12:29 была обесточена ВЛ 35 кВ "Восточная-2". Была прекращена подача электроэнергии на ж/д пос. Дорожный, Лесной, модульную котельную пос. Дорожный, котельную школы 22, КНС пос.Дорожный,котельную пос.Лесной, КНС пос.Лесной. Обесточены социально важные объекты: пожарная часть пос.Дорожный, лицей, база сотовой связи "Вымпелком", база "Мегафон"по 1 вводу: школа 22, спец.школа. Без напряжения дачные кооперативы (Север1,2, Прибрежный 1,2,3, СОТ-13, ПСОК 7,8, СОК-2,3,Держинец, "Магистраль, "Сибирские Огни"). Причина отключения - погодные условия (гроза, шквалистый ветер).Балансовая принадлежность - ООО "Энергетика Югры", часть отходящих ВЛ 6 кВ принадлежит потребителям.

Недоотпуск, кВт*ч

11280

Генеральный директор ООО "Энергетика Югры"

Григорьев А.С.

7.	18.06.2017 в 13:25 отключились ячейки 8,17 на РП ЖБИ. Отключились потребители : ЦТП-47, котельная, ИНС "Запсибинтермонолитстрой", ИР 9Э11, ИР 9917, обучающий центр МВД, жилые дома по ул. Трубная 5/1,5/2,2/3 (проживает 450 человек), промышленные потребители (ООО "Регионспецстрой", "Обьнефтегазгеология", "Дорстрит", "Сургутлак", "Северстрой" , ЗАО "Фитнесс"). Электроснабжение восстановлено в 17:40. Причина - гроза, сильный ветер. Балансовая принадлежность ВЛ 10 кВ - ООО "СГЭС".	7800
8.	18.06.2017 в 13:46 отключились ячейки 2 и 19 на ПС 27. Были обесточены ТП Хоспис, ТП 523 ("Геронтология"), БКТП СКУ, БКТП 2006. Электроснабжение восстановлено в 15:55. Причина отключения- гроза, сильный ветер.ВЛ 6 кВ не на балансе ООО "СГЭС".	1452
9.	19.06.2017 в 13:42 отключился фидер 0,4 кВ от ТП 518 на ул. Транспортных строителей в пос.Юность (4 жилых 2-х этажных дома дом, проживает 50 человек). Отключение произошло в результате схлеста проводов при сильном ветре. Электроснабжение восстановлено в 17:27. Балансовая принадлежность ВЛ 0,4 кВ - ООО "СГЭС"	156
10.	19.06.2017 в 19:30 отключилась ячейка 33 на ПС "Сургут". Причина -падение дерева на ВЛ 10 кВ отпайка на СОТ "Ручеек" при сильном ветре, схлест проводов. Отключенные потребители : диспетчерская ООО "СГЭС", СОТ "Чистые пруды", СОТ "Чернореченский", СОТ "Подводник", "Лесной", СГМУП "КП", 1 ввод на "Крематорий", кооп. "Гранит", Храм Преображения Господня, АЗС "Ойл Экспресс", АЗС "Газпромнефть". Электроснабжение восстановлено в 22:34.Балансовая принадлежность ВЛ 6 кВ - ООО "СГЭС".	4831
	Итого:	31894

Генеральный директор ООО "СГЭС"

Пак М.Ч.