

Сведения о нарушениях в системах энергоснабжения ООО "СГЭС" в июле 2022 г.

№ п/п		Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушений	Число жителей, тыс.чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
						Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствии топлива	Другие причины
1	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Сургутские городские электрические сети"		1	0,9	ж.д-90, н.п.-1, шк.3, бол.1, атс-2					1

Недоотпуск, кВт/ч

- 10.07.2022 в 07:30 отключились ячейки 10 на ПС "Привокзальная", по одному вводу были обесточены: школа 11, поликлиника, музыкальная школа, спорткомплекс, жилье пос. Юность (90 жилых домов, проживает около 800 человек), станции "Мегафон", "МТС", торгово-офисные помещения. Электроснабжение потребителей полностью восстановленот в 09:45. Причина отключения- атмосферные перенапряжения (гроза).Балансовая принадлежность КЛ, ВЛ, ТП - ООО "СГЭС".

900

Генеральный директор ООО "СГЭС"

М.Ч. Пак

Итого : 900