

Сведения о нарушениях в системах энергоснабжения ООО "Энергетика Югры" в июле 2017 г.

№ п/п		Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушений	Число жителей, тыс.чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
						Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствие топлива	Другие причины
1	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Энергетика Югры"	Э	4	700	ж/д. - 140, кот. - 6, АТС-2, КНС-2, школы - 6	-	-	-	-	4
		Т	-	-	-	-	-	-	-	-

Недоотпуск, кВт*ч

- 05.07.2017 с 09:18 отключились ячейки 12 и 17 на ПС 68. Была прекращена подача электроэнергии на ж/д пос. Дорожный, Лесной, модульную котельную пос. Дорожный (по 1 вводу), котельную школы 22(по 1 вводу), КНС пос.Дорожный (по 1 вводу),котельную пос.Лесной, КНС пос.Лесной. Обесточены социально важные объекты: пожарная часть пос.Дорожный, лицей, база сотовой связи "Вымпелком", база "Мегафон"по 1 вводу: школа 22, спец.школа .Без напряжения дачные кооперативы (СОТ-13, ПСОК 7,8, СОК-2,3,Держинец, "Магистраль", "Сибирские Огни"). Электроснабжение восстановлено в 10:57.Причина отключения - погодные условия (гроза, шквалистый ветер).Балансовая принадлежность - ООО "Энергетика Югры", часть отходящих ВЛ 6 кВ принадлежит потребителям.
- 14.07.2017 с 14:07 отключилась ячейка 7 на ПС 68. Была прекращена подача электроэнергии на ж/д пос. Дорожный, модульную котельную ГТС (по 1 вводу), школу 22(по 1 вводу), Без напряжения дачные кооперативы (СТ-Май, ПСНТ-Дружба, СОК-Энергетик-2). Электроснабжение восстановлено в 15:40.Причина отключения - схлест проводов у потребителя спровоцированный погодными условиями (шквалистый ветер).Балансовая принадлежность - ООО "Энергетика Югры".
- 14.07.2017 с 16:19 повторно отключилась ячейка 7 на ПС 68. Была прекращена подача электроэнергии на ж/д пос. Дорожный, модульную котельную ГТС (по 1 вводу), школу 22(по 1 вводу), Без напряжения дачные кооперативы (СТ-Май, ПСНТ-Дружба, СОК-Энергетик-2). Электроснабжение восстановлено в 17:54.Причина отключения - схлест проводов у потребителя спровоцированный погодными условиями (шквалистый ветер).Балансовая принадлежность - ООО "Энергетика Югры".
- 15.07.2017 с 10:17 отключилась ячейка 7 на ПС 68. Была прекращена подача электроэнергии на ж/д пос. Дорожный, модульную котельную ГТС (по 1 вводу), школу 22(по 1 вводу), Без напряжения дачные кооперативы (СТ-Май, ПСНТ-Дружба, СОК-Энергетик-2). Электроснабжение восстановлено в 11:36.Причина отключения - неисправность БМРЗ. Балансовая принадлежность - ООО "Энергетика Югры".

3983

2934

2997

2499

12413

Итого: