

Сведения о нарушениях в системах энергоснабжения ООО "СГЭС" в августе 2022 г.

№ п/п		Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушений	Число жителей, тыс.чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
						Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствии топлива	Другие причины
1	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Сургутские городские электрические сети"		4	2,1	ж.д-33, н.п.-10, цтп-2, кнс-1, шк.-1, д/с-1, бол.-1, адм.зд.-4	4				

Недоотпуск, кВт/ч

1 10.08.2022 в 12:15 отключилась ячейка 3 в РУ 10 кВ РП 110. Были обесточены по одному вводу: филиал ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, БУ ОКБ «Травматологический центр», Регистрационная палата, Федеральное БТИ (Островского, 45), Прокуратура г. Сургута (Островского, 47). У всех потребителей, имеющих два ввода, была возможность запитаться от линии, оставшейся под напряжением. Причина отключения - выход из строя КЛ 10 кВ . Электроснабжение потребителей восстановлено в 14:35. Длительность отключения составила 2,33 часа. Балансовая принадлежность КЛ 10 кВ - ООО "СГЭС".

543

2 12.08.2022 в 18:09 в РУ 10 кВ ПС 220/110/10 "Сургут" отключилась ячейка 18. Были обесточены : ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре", котельная, КНС , дачные кооперативы ДНТ "Газовик",СОК "Виктория", "Рябинка", "Кедровый", "Летние Юрты", "Пищевик", "Сосновый Бор", "Алтай", "Березовый". Причина отключения - выход из строя головных КЛ 10 кВ от ПС 220/110/10 "Сургут" до РП 143. Электроснабжение потребителей восстановлено 13.08.2022 в 22:50. Длительность отключения составила 28,68 часа. Балансовая принадлежность КЛ 10 кВ - ООО "СГЭС".

38144

3 22.08.2022 в 11:54 отключилась ячейка 7 в РУ 10 кВ РП 157.По одному вводу были обесточены: ЦТП-46, 80, КНС-9, школа № 29, д/с "Яблонька", "Детская хореографическая школа №1", "Детская школа искусств №2", жилые дома по улицам: Крылова, Привокзальная, Грибоедова (всего 33 жилых дома, проживает около 2,1 тыс.человек). У всех потребителей, имеющих два ввода, была возможность запитаться от линии, оставшейся под напряжением. Причина отключения-выход из строя КЛ 10 кВ от ТП 511 яч.7 до ТП 508 яч.1. Электроснабжение потребителей восстановлено в 14:16. Длительность отключения составила 2,37 часа. Балансовая принадлежность КЛ 10 кВ - ООО "СГЭС".

2322

4 24.08.2022 в 08:00 отключился вводной АВ-2000 в КТПН 759. Был обесточено СОТ "Чистые пруды". Причина отключения - короткое замыкание АВ-400 . После замены поврежденного оборудования электроснабжение потребителей восстановлено в 16:57 . Длительность отключения составила 8,95. Балансовая принадлежность КТПН 759 -ООО "СГЭС".

1486

Итого : 42495

Генеральный директор ООО "СГЭС"

М.Ч. Пак