

Сведения о нарушениях в системах энергоснабжения ООО "Энергетика Югры" в августе 2017 г.

№ п/п	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Энергетика Югры"	Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушений	Число жителей тыс.чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
						Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствие топлива	Другие причины
1		Э	8	2190	ж/д-632, кот.-3, шк.-2, АТС-5, КНС-2, ООБ-2	-	-	-	-	8
		Т	-	-	-	-	-	-	-	-

Недоотпуск, кВт*ч

- 30.07.2017 с 14:07 отключилась ячейка 7 на ПС 68. Была прекращена подача электроэнергии на ж/д пос. Дорожный, модульную котельную ГТС (по 1 вводу), школу 22(по 1 вводу), Без напряжения дачные кооперативы (СТ-Май, ПСНТ-Дружба, СОК-Энергетик-2). Электроснабжение восстановлено в 15:23.Причина отключения не установлена. Балансовая принадлежность - ООО "Энергетика Югры".
- 30.07.2017 с 16:19 отключился КРУН 976. Без напряжения - дачные кооперативы СТ-Май, ПСНТ-Дружба, ж/д пос. Дорожный. Электроснабжение восстановлено в 18:20.Причина отключения - не установлена. Балансовая принадлежность - ООО "Энергетика Югры".
- 02.08.2017 с 18:01 отключилась ячейка 16 на ПС 121. Без напряжения дачные кооперативы (ПСОК "Заречный", СПК СТ "Энергостроитель", СТ 43 "Полимер", СОК "Прибрежный"). Электроснабжение восстановлено в 22:36.Отключение произошло в результате повреждения оборудования у потребителя (К.З. на КТПН-Ревитал).Балансовая принадлежность - ООО "Энергетика Югры".
- 02.08.2017 в 20:28 отключилась ячейка 16 на ПС 68. Была прекращена подача электроэнергии на дачные кооперативы (СТ 28, СОНТ "Тюльпан", СТ 38 "Берендей"). Электроснабжение восстановлено в 21:42.Причина отключения - не установлена. Балансовая принадлежность - ООО "Энергетика Югры".
- 05.08.2017 с 01:00 отключился КРУН 976. Без напряжения - дачные кооперативы СТ-Май, ПСНТ-Дружба, ж/д пос. Дорожный. Электроснабжение восстановлено в 8:54.Причина отключения - неблагоприятные погодные явления (гроза, шквалистый ветер). Балансовая принадлежность - ООО "Энергетика Югры".

2808

196

351

218

2323

6	19.08.2017 с 08:43 отключилась ячейка 7 на ПС 68. Была прекращена подача электроэнергии на ж/д пос. Дорожный, модульную котельную ГТС (по 1 вводу), школу 22(по 1 вводу), Без напряжения дачные кооперативы (СТ-Май, ПСНТ-Дружба, СОК-Энергетик-2). Электроснабжение восстановлено в 10:49.Причина отключения не установлена. Балансовая принадлежность - ООО "Энергетика Югры".	
7	19.08.2017 с 08:43 отключился КРУН 976. Без напряжения - дачные кооперативы СТ-Май, ПСНТ-Дружба, ж/д пос. Дорожный. Электроснабжение восстановлено в 10:49.Причина отключения - не установлена. Балансовая принадлежность - ООО "Энергетика Югры".	3975
8	21.08.2017 в 02:00 отключилась яч. №14 на ПС 68. Без напряжения - дачные кооперативы ДПК "Жемчужина", ПСТ №30 "Дорожник", котельная, скважины и ж/д пос.Лесной, мачта "Мегафон". Электроснабжение восстановлено в 07:17.Причина отключения - не установлена. Балансовая принадлежность - ООО "Энергетика Югры".	617
		2536
		Итого:
		13024