

Сведения о нарушениях в системах энергоснабжения ООО "Энергетика Югры" в сентябре 2017 г.

№ п/п	Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушен ий	Число жителей , тыс.чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
					Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствие топлива	Другие причины
1	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Энергетика Югры"								
	Э	1	0,15	ж,д-30, шк.-1, кот.1	1				
	Т	-	-	-	-	-	-	-	-

Недоот пуск, кВт*ч

1. 24.08.2017 в 19:00 отключилась ячейка 7 на ПС 68. Была прекращена подача электроэнергии на ж/д пос. Дорожный, модульную котельную ГТС (по 1 вводу), школу 22(по 1 вводу). Без напряжения дачные кооперативы (СТ-Май, ПСНТ-Дружба, СОК-Энергетик-2). Электроснабжение восстановлено в 20:40. Причина отключения разрушение изолятора на опоре 4. Балансовая принадлежность - ООО "Энергетика Югры", часть отходящих ВЛ 6 кВ принадлежит потребителям.

3155

Итого:

3155