

Баланс электроэнергии по сети ООО"СГЭС" за июнь 2016 г.

	Фактический объем отпуска эл. энергии за июнь 2016 года, тыс. кВтч. (по диапазонам напряжения)				
	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН
1. Поступление в сеть	87534,316	80786,795	1249,533	5497,988	
2. Отпуск из сети (в т.ч. переток в смежные сети)	86110,659			55414,049	30696,61
3. Потери в сети в % к отпуску в сеть	1423,657 1,63%	30,000		658,560	735,097
3.1. Нормативные потери в % к отпуску в сеть	1590,00 1,80%	30,000		743,70	816,30
3.2. Отклонение от норматива	-166,34	0,000		-85,140	-81,20

Нормативные потери по сети ООО"СГЭС" на 2016 год утверждены Региональной энергетической комиссией Тюменской области ХМАО и составляют 109,858 млн. кВтч. за год.

ООО"СГЭС" приобретает электроэнергию в целях компенсации потерь в сетях у ОАО"ЭК "Восток" и ОАО "ТЭК" по свободной цене.

Нерегулируемый тариф(свободная цена) меняется ежемесячно и зависит от средневзвешенной свободной цены покупки на ОРЭМ (Оптовый рынок электроэнергии и мощности).

Средневзвешенная свободная цена покупки электроэнергии на ОРЭМ рассчитывается ОАО "АТС" и публикуется на официальном сайте www.atsenergo.ru, а также на сайтах сбытовых компаний ОАО "ЭК "Восток" и ОАО "ТЭК".

Предельный уровень нерегулируемых цен на покупку потерь в июне составил у ОАО "ЭК"Восток" - 1895,79898 руб/МВтч.(покупаемый объем -1395,509 тыс.кВтч), у ОАО"ТЭК" -1693,71 руб/МВтч (покупаемый объем потерь 28,148 тыс.кВтч)