

Баланс электроэнергии по сети ООО"СГЭС" за сентябрь 2014 г.

	Фактический объем отпуска эл.энергии за сентябрь 2014 года, тыс.кВтч. (по диапазонам напряжения)				
	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН
1.Поступление в сеть	119824,820	110915,911	1327,22	7581,689	
2.Отпуск из сети (в т.ч. переток в смежные сети)	110085,262	7890,682		66640,45	35554,13
3.Потери в сети в % к отпуску в сеть	9739,558 8,13%	110,000		4870,770	4758,788
3.1.Нормативные потери в % к отпуску в сеть	9001,00 7,85%	100,000		4500,80	4400,20
3.2.Отклонение от норматива	738,56	10,000		369,970	358,59

Нормативные потери по сети ООО"СГЭС" на 2014 год утверждены Приказом №194-э/1 от 30.10.2013г. ФСТ и составляют 115,48 млн.кВтч. за год.

ООО"СГЭС" приобретает электроэнергию в целях компенсации потерь в сетях у ОАО"ЭК "Восток" и ОАО "ТЭК" по свободной цене.

Нерегулируемый тариф(свободная цена) меняется ежемесячно и зависит от средневзвешенной свободной цены покупки на ОРЭМ (Оптовый рынок электроэнергии и мощности).

Средневзвешенная свободная цена покупки электроэнергии на ОРЭМ рассчитывается ОАО "АТС" и публикуется на официальном сайте www.atsenergo.ru, а также на сайтах сбытовых компаний ОАО "ЭК "Восток" и ОАО "ТЭК".

Предельный уровень нерегулируемых цен на покупку потерь в сентябре составил у ОАО "ЭК"Восток" - 1195,26 руб/МВтч.(покупаемый объем - 9534,437 тыс.кВтч), у ОАО"ТЭК"- 1726,29руб/МВтч (покупаемый объем потерь 205,121 тыс.кВтч)