

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОНДЕНСАТОРНУЮ УСТАНОВКУ

05/15-35-ОЛ

Объект: РП-131

№	Наименование параметра	Ответы заказчика		
1.	Номинальная мощность установки, кВАр:	450		
2.	Тип конденсаторной установки		<input type="checkbox"/> КРМ с разъед.	
3.	Номинальное напряжение установки, кВ:		<input type="checkbox"/> 10,5	
4.	Климатическое исполнение, категория размещения (ГОСТ 15150-69):	<input type="checkbox"/> У3		
5.	Степень защиты (ГОСТ 14254-96):	<input type="checkbox"/> IP31		
6.	Нерегулируемая ступень, кВАр:	V		
7.	Регулируемая ступень, кВАр:			
8.	Нерегулируемая ступень (количество силовых конденсаторов)	3		
9.	Регулируемая ступень (количество силовых конденсаторов)			
10.	Расположение вводной ячейки		<input type="checkbox"/> справа, слева	
11.	Вид ввода		<input type="checkbox"/> снизу	
12.	Тип ввода	<input type="checkbox"/> кабельный		
13.	Автоматизация		<input type="checkbox"/> ручная	
14.	Измерительные приборы	<input type="checkbox"/> аналоговые		
15.	Индикатор cos	<input type="checkbox"/> есть		
16.	Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu,%			

17.	Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDi,%			
18.	Величины гармоник тока			
19.	Величины гармоник напряжения			
20.	Защита конденсаторов от перегрузки гармониками			<input type="checkbox"/> нет
21.	Ограничения по габаритам	есть	Глубина, мм 885	
22.			Длина, мм 1625	
23.			Высота, мм 1820	
24.			Особый вариант компоновки	
25.	Дополнительные требования заказчика:			
26.	Кол-во установок, шт.	2	Срок поставки	
27.	Заказчик:	ООО «СГЭС», 628400 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15		
	Контактное лицо заказчика, его адрес и тел:	ООО «СГЭС», 628400 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15 Тел/факс. (3462) 34-63-13, тел. 55-57-97		