

Потери электроэнергии по сети ООО"СГЭС" за апрель 2012г.

	Фактический объем потерь эл. энергии за апрель 2012г., тыс.кВтч. (по диапозонам напряжений)					(по
	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	
1. Потери в сети	5440,210	156,040		2700,100		2584,070
в % к отпуску в сеть	%					
1.1. Нормативные потери	7500,00	158,000		3850,00		3492,00
в % к отпуску в сеть	%					
1.2. Отклонение от норматива	-2059,79	-1,960		-1149,900		-907,93

Нормативные потери по сети ООО"СГЭС" на 2011/2год утверждены Приказом Федеральной службы по тарифам от 29.11.2011г. №301-э/2 и составляют 112,41 млн.кВтч в год.

ООО"СГЭС" приобретает электроэнергию в целях компенсации потерь в сетях у ОАО"Тюменьэнергобыт" по свободной цене. Нерегулируемый тариф(свободная цена) меняется ежемесячно и зависит от средневзвешенной свободной цены покупки на ОРЭМ (Оттовый рынок электроэнергии и мощности). Средневзвешенная свободная цена покупки ОАО "Тюменьэнергобыт" на ОРЭМ рассчитывается ОАО "АТС" и публикуется на официальном сайте www.atselego.ru, а также на сайте ОАО "Тюменьэнергобыт" публикуется на официальном сайте www.atselego.ru, а также на сайте ОАО "Тюменьэнергобыт".

Заместитель генерального директора по транспорту электроэнергии ООО"СГЭС"

С.К.Ковин

