

Потери электроэнергии по сети ООО"СГЭС" за июнь 2012г.

	Фактический объем потерь эл. энергии за июнь 2012г., тыс.кВтч. (по диапозонам напряжения)					(по
	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	
1. Потери в сети	3094,325	50,000		1560,600		1483,725
в % к отпуску в сеть	3,74%					
1.1. Нормативные потери	4300,00	53,000		2230,00		2017,00
в % к отпуску в сеть	4,95%					
1.2. Отклонение от норматива	-1205,68		-3,000			-669,400
						-533,28

Нормативные потери по сети ООО"СГЭС" на 2011/2012 год утверждены Приказом Федеральной службы по тарифам от 29.11.2011г. №301-э/2 и составляют 112,41 млн.кВтч в год.

ООО"СГЭС" приобретает электроэнергию в целях компенсации потерь в сетях у ОАО"Тюменьэнергобыт" по свободной цене. Нерегулируемый тариф(свободная цена) меняется ежемесячно и зависит от средневзвешенной свободной цены покупки на ОРЭМ (Оптовый рынок электроэнергии и мощности). Средневзвешенная свободная цена покупки ОАО "Тюменьэнергобыт" на ОРЭМ рассчитывается ОАО "АТС" и публикуется на официальном сайте www.atselego.ru, а также на сайте ОАО "Тюменьэнергобыт" публикуется на официальном сайте www.atselego.ru, а также на сайте ОАО "Тюменьэнергобыт". Весь объем электроэнергии покупается по нерегулируемому тарифу, который в июне составляет 5525,75 руб/МВтч.

Заместитель генерального директора по транспорту электроэнергии ООО"СГЭС"

С.К.Ковин

