

Приложение № 1 к техническому заданию

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель технического директора
(начальник цеха) ООО "СГЭС"

Марченков А.Е.

" 09 " 04 2013г.

Ведомость объёма Работ

№ п/п	Наименование Работ	Состав работ	количество	ед.изм	наименование документа, которому должно соответствовать качество работ
Текущий ремонт насосного оборудования					СО 34.04.181-2003
1.	Насосное оборудование ПКТС				
1.1.	Ремонт одноступенчатых насосов типа СЭ подача 2500 м3/час, 1 группа сложности ремонта (перекачивающий насос №11)	разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора), очистка, дефектация, устранение дефектов, изготовление сальниковых рубашек, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей, сборка, центровка, виброналадка, опробование	1	шт	Акт дефектации, ПТЭ ТЭ п.5.1.18
1.2.	Ремонт одноступенчатых насосов типа СЭ подача 2500 м3/час, 1 группа сложности ремонта (перекачивающий насос №10)	разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора), очистка, дефектация, устранение дефектов, изготовление сальниковых рубашек, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей, сборка, центровка, виброналадка, опробование	1	шт	Акт дефектации, ПТЭ ТЭ п.5.1.18

Начальник ЭРН№2 цеха №7 ООО "СГЭС"



Плотникова С.Г.