





**Ведомость**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов цеха №2**  
**за апрель**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование объекта цеха №2</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	ТП-217 РУ-6 кВ 2-с.ш.	01.04.2014	Текущий ремонт	01.04.2014
2	ТП-217 2Т	03.04.2014	Текущий ремонт	03.04.2014
3	ТП-313 РУ-10 кВ 1-с.ш.	03.04.2014	Текущий ремонт	03.04.2014
4	ТП-313 1Т	03.04.2014	Текущий ремонт	03.04.2014
5	ТП-313 РУ-10 кВ 2-с.ш.	04.04.2014	Текущий ремонт	04.04.2014
6	РП-120 РУ-0,4кВ 1-с.ш. панель №2	16.04.2014	Замена рубильника	16.04.2014
7	ТП-454 РУ-10 кВ 1-с.ш.	16.04.2014	Текущий ремонт	16.04.2014
8	ТП-454 1Т	16.04.2014	Текущий ремонт	16.04.2014
12	ТП-454 РУ-10 кВ 2-с.ш.	17.04.2014	Текущий ремонт	17.04.2014
13	ТП-454 2Т	17.04.2014	Текущий ремонт	17.04.2014
14	ТП-470 РУ-10 кВ 1-с.ш.	18.04.2014	Текущий ремонт	18.04.2014
15	ТП-470 1Т	18.04.2014	Текущий ремонт	18.04.2014
17	ТП-462 РУ-0,4кВ 2-с.ш.	21.04.2014	Капитальный ремонт	25.04.2014
19	ТП-462 2Т	28.04.2014	Капитальный ремонт	30.04.2014

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за апрель 2014г**

<b>№ п.п.</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	ТП-518 РУ-0,4кВ 2с.ш.	31.03.14г	панель 6 замена рубильника ф.11	31.03.14г
2	КТПН-700	02.04.14г	Текущий ремонт оборудования	02.04.14г
3	ТП-519 1Т	03.04.14г	Текущий ремонт 1Т и ячейка ввода 10кВ на 1Т	03.04.14г
4	КТПН-728	04.04.14г	Текущий ремонт оборудования	04.04.14г
5	ТП-519 2Т	04.04.14г	Текущий ремонт 1Т и ячейка ввода 10кВ на 2Т	04.04.14г
6	ТП-493 РУ-0,4кВ 1с.ш.	07.04.14г	Текущий ремонт оборудования	07.04.14г
7	ТП-515 1Т	07.04.14г	Текущий ремонт оборудования, устранение течи масла из под нулевой шпильки	07.04.14г
8	ТП-493 РУ-0,4кВ 2с.ш.	08.04.14г	Текущий ремонт оборудования	08.04.14г
9	КТПН-732 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, 1Т 1с.ш.	09.04.14г	Текущий ремонт оборудования	09.04.14г
10	КТПН-732 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, 2Т 2с.ш.	10.04.14г	Текущий ремонт оборудования	10.04.14г
11	ПС-35/6 №68 ЗРУ-6кВ	10.04.14г	яч.9 ВВИ конденсаторной установки	10.04.14г
12	КТПН-722	11.04.14г	Текущий ремонт оборудования	11.04.14г
13	ТП-499 1Т	11.04.14г	Текущий ремонт оборудования	11.04.14г
14	РП-133 РУ-10кВ	11.04.14г	ячейка 10 текущий ремонт оборудования	11.04.14г
15	РП-133 РУ-10кВ 2с.ш.	11.04.14г	ячейка 2,4,6,8,12,14,16 текущий ремонт оборудования	11.04.14г
16	ТП-499 2Т	14.04.14г	Текущий ремонт	14.04.14г
17	ТП-510 1Т	14.04.14г	Текущий ремонт оборудования, устранение течи масла на шпильке 0,4кВ фаза А	14.04.14г
18	КТПН-696	15.04.14г	Текущий ремонт оборудования	15.04.14г
19	ТП-523 РУ-6кВ 1с.ш.	15.04.14г	Текущий ремонт оборудования	15.04.14г
20	ТП-523 РУ-6кВ 1с.ш.	15.04.14г	Текущий ремонт оборудования	15.04.14г
21	ПС-35/6 №68 ЗРУ-6кВ	16.04.14г	ячейка3 замена контактных губок предохранителей 1ТН	16.04.14г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
22	ТП-511 1Т	16.04.14г	Текущий ремонт	16.04.14г
23	РП-133 РУ-10кВ 1с.ш.	17.04.14г	Текущий ремонт оборудования	17.04.14г
24	КТПН-725	17.04.14г	Текущий ремонт оборудования	17.04.14г
25	КТПН-727	17.04.14г	Текущий ремонт оборудования	17.04.14г
26	ТП-513 1Т,2Т	18.04.14г	Текущий ремонт 1Т и 2Т (поочередно)	18.04.14г
27	ТП-524	21.04.14г	Понижение напряжения 1Т и 2Т (поочередно)	21.04.14г
28	ТП-521	21.04.14г	Понижение напряжения 1Т и 2Т (поочередно)	21.04.14г
29	РП-157	21.04.14г	Понижение напряжения 1Т и 2Т (поочередно)	21.04.14г
30	КТПН-715	21.04.14г	Понижение напряжения 1Т и 2Т (поочередно)	21.04.14г
31	КТПН-698	22.04.14г	Текущий ремонт оборудования	22.04.14г
32	КТПН-731	23.04.14г	Текущий ремонт оборудования	23.04.14г
33	РП-157 РУ-10кВ	25.04.14г	ВВИ КЛ-10кВ от РП-157 РУ-10кВ яч. 4 до ПС Сургут яч.28	25.04.14г
34	РП-157 РУ-10кВ	28.04.14г	Отыскание места повреждения КЛ-10кВ от РП-157 РУ-10кВ яч.4 до ВЛ-10кВ ф."ПИКС-2" оп.№7	28.04.14г