







**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за август 2014г**

<b>№ п.п.</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	РП-134 РУ-10кВ	05.08.14г	ячейка 5 подтверждение места повреждения, высоковольтные испытания участков КЛ до опоры 34 ВЛ-10кВ от ПС "Привокзальная" яч.32	05.08.14г
2	РП-134 РУ-10кВ	07.08.14г	Монтаж соединительных муфт на КЛ-10кВ от опоры 34 ВЛ-10кВ от ПС "Привокзальная" яч.32 до яч.5 РУ-10кВ РП-134	07.08.14г
3	БКТП-584 РУ-10кВ 1с.ш. и 1СР	11.08.14г	Текущий ремонт оборудования	11.08.14г
4	РП-150 РУ-10кВ	21.08.14г	Отыскание места повреждения КЛ-10кВ от ОРП-150 РУ-10кВ яч.14 до БКТП-589 РУ-10кВ яч.2	21.08.14г
5	РП-143 РУ-10кВ	22.08.14г	Высоковольтные испытания участков КЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.18 - РП-143 яч.8 от места повреждения до оп.№1 ВЛ-10кВ ф.ЖБИ-2 до яч.18 ЗРУ-10 ПС "Сургут"	22.08.14г
6	РП-143 РУ-10кВ	26.08.14г	Высоковольтные испытания кабельных вставок для ремонта КЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.18 - РП-143 яч.8 ф.ЖБИ-2	26.08.14г
7	РП-143 РУ-10кВ	27.08.14г	Монтаж соединительных муфт на КЛ-10кВ ПС "Сургут" ЗРУ-10 яч.18 "ЖБИ-2" - РП-143 РУ-10кВ яч.8	27.08.14г
8	БКТП-589 РУ-10кВ	28.08.14г	Монтаж соединительных муфт на КЛ-10кВ от яч.14 РП-150	28.08.14г