

Результаты контрольных замеров
Январь

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.01.2016 2:00		по 01.02.2016 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	-	0	0,000	0,000
2	ПС-68 ТСН-2	-	0	0,000	0,000
3	ф.68-02 Ввод-1,2	6355,51	0	0,000	0,000
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	61,63	0	0,000	0,000
5	ф.68-08 Энергосервис	0	0	0,000	0,000
6	ф.68-15 Энергосервис	3150,076	0	0,203	0,000
7	ф.68-16 СОТ-28	139,53	0	0,000	0,000
8	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0,000	0,000
9	ф.68-18 ГЭ	1473,438	0	0,185	0,000
10	ф.ПС-68-04 Берендей	173,07	0	0,000	0,000
11	ф.ПС-68-07 ГЭ	1357,77	0	0,167	0,000
12	ПС-121 ТСН	-	0	0,000	0,000
13	ф.121-12 Ввод-2	-	0	0,000	0,000
14	ф.121-14 СОТ Север	595,016	0	0,141	0,000
15	ф.121-16 Прибрежный	1751,78	0	0,000	0,000
16	ф.121-18 СОТ Север	348,682	0	0,155	0,000

Заместитель директора по
транспортированию
электроэнергии

С.К. Ковин