

Результаты контрольных замеров
Март

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.03.2015 0:00		по 01.04.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	КРУН 1063	17-09 КРУН-10 кВ 1063	0	15.404	0.000	2.942
2	КРУН 1064	17-10 КРУН-10 кВ 1064	0	45.722	0.000	0.057
3	КТПН 39	9-11-4 РУ-0.4 кВ КТПН-39	0	0	0.000	0.000
4	КТПН-21	5-4 РУ-0,4 кВ яч.21"Поселок"	8.112	0	0.166	0.000
5	КТПН-52	15-3 РУ-0.4 кВ КТПН-52	98.266	0	0.208	0.000
6	КТПН-56	15-4 РУ-0.4 кВ КТПН-56	33.288	0	0.080	0.000
7	КТПН-205	9-12 РУ-0.4кВ КТПН-205 Рембаза	0	0	0.000	0.000
8	КТПН-400/6 БПО	11-12 РУ-0.4 кВ КТПН-400/6 БПО п.36	12.19	0	0.026	0.000
9	КТПН-638	11-08 РУ-0.4 кВ КТПН-638	0	26.976	0.000	0.100
10	КТПН-669	11-06 РУ-0.4 кВ КТПН-669	0	58.916	0.000	0.551
11	КТПН-670	15-1 РУ-0.4кВ КТПН-670	0	56.27	0.000	0.136
12	КТПН-678	11-09 РУ-0.4 кВ КТПН-678	0	52.672	0.000	0.338
13	КТПН-686	15-2 РУ-0.4кВ КТПН-686	0	42.564	0.000	0.193
14	КТПН-686	T2	0	0	0.000	0.000
15	КТПН-693	16-1 РУ-0.4 кВ КТПН-693	0	38.432	0.000	0.199
16	КТПН-700 (КРУН-940 6кВ п.Снежк	ПС 110/6кВ №46 яч.13	0.046	0	0.000	0.000
17	КТПН-707	17-7 РУ-0.4 кВ КТПН-707	0	126.674	0.000	0.076
18	КТПН-709	17-8 РУ-0.4 кВ КТПН-709	0	97.238	0.000	0.082
19	КТПН-714	17-3 РУ-0.4 кВ КТПН-714	0	21.302	0.000	0.071
20	КТПН-731	9-11-1 РУ-0.4 кВ КТПН-731	0	38.266	0.000	0.127
21	КТПН-732	9-11-2 РУ-0.4 кВ КТПН-732 Ввод-2	0	0	0.000	0.000
22	КТПН-733	9-11-3 РУ-0.4 кВ КТПН-733	0	55.862	0.000	0.348
23	КТПН-734	18-1 РУ-0.4кВ КТПН-734	0	30.06	0.000	0.490
24	КТПН-737 (пока не опт)	Ввод-1 0.4кВ (от яч.21 ПС 110/6кВ Ст	18.574	0	0.196	0.000
25	КТПН-737 (пока не опт)	Ввод-2 0.4кВ (от яч.2 ПС 110/6/6кВ Ш	38.84	0	0.226	0.000
26	КТПН-738 (пока не опт)	Ввод-0.4кВ	67.174	0	0.236	0.000
27	ПС 35/6 кВ №27	17-5 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.02	137.782	0	0.585	0.000
28	ПС 35/6 кВ №27	17-6 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.19	148.408	0	0.234	0.000
29	ПС 35/6 кВ №68	11-01 РУ-6 кВ Яч.7	1421.723	0	0.169	0.000
30	ПС 35/6 кВ №68	11-02 РУ-6 кВ Яч.18	695.43	0	0.249	0.000
32	ПС 110/6 кВ №46	11-11 РУ-6кВ яч.20	622.82	0	0.216	0.000
33	ПС 110/10/6кВ Пионерная-2	10-1 ОПУ-110 кВ 1Т	9318.446	0	0.235	0.000

Результаты контрольных замеров
Март

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.03.2015 0:00		по 01.04.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
34	ПС 110/10/6кВ Пионерная-2	10-2 ОПУ-110 кВ 2Т	10780.142	0	0.305	0.000
35	ПС 110/10/10 кВ Университет	5-175 Университет вв-1	0	798.734	0.000	0.069
36	ПС 110/10/10 кВ Университет	5-176 Университет вв-2	0	536.734	0.000	0.000
37	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-11 РУ-10 кВ яч.14	397.206	0	0.104	0.000
38	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-12 РУ-10 кВ яч.15	2916.528	0	0.114	0.000
39	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-13 РУ-10 кВ яч.16	1566.064	0	0.210	0.000
40	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-14 РУ-10 кВ яч.24	2256.41	0	0.075	0.000
41	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-15 РУ-10 кВ яч.25	1221.136	0	0.315	0.000
42	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-16 РУ-10 кВ яч.26	1786.154	0	0.218	0.000
43	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-17 РУ-10 кВ яч.27	0	0	0.000	0.000
44	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-18 РУ-10 кВ яч.32	807.074	0	0.046	0.000
45	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-19 РУ-10 кВ яч.33	73.45	0	0.000	0.000
46	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-20 РУ-10 кВ яч.34	1098.064	0	0.138	0.000
47	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-21 РУ-10 кВ яч.37	1506.808	0	0.162	0.000
48	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-22 РУ-10 кВ яч.42	817.354	0	0.088	0.000
49	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-23 РУ-10 кВ яч.43	1182.674	0	0.142	0.000
50	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-24 РУ-10 кВ яч.44	285.688	0	0.000	0.000
51	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-25 РУ-10 кВ яч.47	1805.052	0	0.185	0.000
52	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-01 РУ-10 кВ ЗРУ-10кВ яч.10	856.524	0	0.466	0.000
53	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-02 РУ-10 кВ Юность-2 ЗРУ-10кВ я	882.196	0	0.204	0.000
54	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-03 РУ-10 кВ РП-133-2 ЗРУ-10 кВ я	754.02	0	0.006	0.000
55	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-04 РУ-10кВ РП-133-1 ЗРУ-10 кВ я	1166.682	0.002	0.142	5.000
56	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-05 РУ-10 кВ РП-134-1 яч.32	323.034	0	0.480	0.000
57	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-06 РУ-10 кВ РП-134-2 яч.20	374.694	0	0.518	0.000
58	РП-5	11-04 РУ-10 кВ яч.11	118.438	0	0.243	0.000
59	РП-5	11-05 РУ-10 кВ яч.14	269.788	0	0.250	0.000
60	РП-6	11-03 РУ-10 яч. 20	1116.454	0	0.312	0.000
61	РП-8	11-07 РУ-10 кВ яч.11	0	0	0.000	0.000
62	РП-134	12-07 яч.11 РУ-10 кВ	0.004	0.006	26.500	34.333
63	РП-134	12-08 яч.16 РУ-10 кВ	0	0	0.000	0.000
64	РП-134	12-09 яч.13 РУ-10 кВ	0	0	0.000	0.000
65	РП-134	12-10 яч.18 РУ-10 кВ	0	0	0.000	0.000

Результаты контрольных замеров
Март

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.03.2015 0:00		по 01.04.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
66	РП-139	17-01 яч 11. РУ-6 кВ	0	951.264	0.000	0.557
67	РП-139	17-02 яч. 8 РУ-6 кВ	0	692.858	0.000	0.631
68	РП-143	16-2 РУ-10кВ №11	2353.014	0	0.144	0.000
69	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-13 РУ-10кВ ф."Кольцо-10" яч.10	46.12	0	0.276	0.000
70	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-14 РУ-10кВ ф."Кольцо-11" яч.11	791.106	0	0.087	0.000
71	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-15 РУ-10кВ ф."Кольцо-12" яч.12	675.244	0	0.179	0.000
72	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	5-167 РУ-10кВ РП-152 яч.13	0.002	0	0.000	0.000
73	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	5-169 РУ-10кВ РП-152 яч.14	0.018	0	0.000	0.000
74	РП-153 "Северногопромрайона" Р	11-16 РУ-10кВ ф."Дорожник-1" яч.11	660.376	0	0.489	0.000
75	ТП-16	14-3 РУ-0,4кВ ТП-16	29.812	0	0.114	0.000
76	ТП-493	14-1 РУ-10кВ яч.2	0	395.218	0.000	0.313
77	ТП-493	14-2 РУ-10кВ яч.6	0	637.414	0.000	0.199
78	ЦРП Сургут	12-11 ЗРУ-10 кВ яч 21	133.952	0	0.254	0.000
79	ЦРП Сургут	12-12 ЗРУ-10 кВ яч 22	197.25	0	0.216	0.000
80	ЦРП Сургут	12-13 ЗРУ-10 кВ яч 26	0.006	0.09	0.000	26.311
81	ЦРП Сургут	12-14 ЗРУ-10 кВ яч 27	108.042	0	0.254	0.000
82	ЦРП Сургут	12-15 ЗРУ-10 кВ яч 29	0	0.642	0.000	10.614
83	ЦРП Сургут	12-16 ЗРУ-10 кВ яч 30	0	0	0.000	0.000
84	ПС Азерит	7-1 яч.18	1140.57	0	0.312	0.000
85	ПС Азерит	7-2 яч.1	1471.63	0	0.418	0.000
86	ПС Азерит	7-3 яч.7	1319.248	0	0.394	0.000
87	ПС Азерит	7-4 яч.12	1127.44	0	0.399	0.000
88	ПС Олимпийская	4-01 яч.111	1446.78	0	0.038	0.000
89	ПС Олимпийская	4-02 яч.411	2109.652	0	0.153	0.000
90	ПС Олимпийская	4-03 яч.110	388.432	0	0.175	0.000
91	ПС Олимпийская	4-04 яч.405	613.39	0	0.173	0.000
92	ПС Олимпийская	4-05 яч.209	1371.806	0	0.209	0.000
93	ПС Олимпийская	4-06 яч.305	0.246	0	0.000	0.000
94	ПС Олимпийская	4-07 яч.409	553.482	0	0.130	0.000
95	ПС Олимпийская	4-08 яч.306	1235.014	0	0.222	0.000
96	ПС Олимпийская	4-09 яч.207	1309.846	0	0.284	0.000
97	ПС Олимпийская	4-10 яч.311	326.604	0	0.106	0.000

Результаты контрольных замеров
Март

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.03.2015 0:00		по 01.04.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
98	ПС Олимпийская	4-11 яч.410	0.276	0	0.000	0.000
99	ПС Олимпийская	4-12 яч.108	1955.528	0	0.338	0.000
100	ПС Олимпийская	4-13 яч.212	1271.704	0	0.243	0.000
101	ПС Олимпийская	4-14 яч.308	1223.496	0	0.126	0.000
102	ПС Олимпийская	4-15 яч.408	1560.4	0	0.206	0.000
103	ПС Олимпийская	4-16 яч.109	419.772	0	0.168	0.000
104	ПС Олимпийская	4-17 яч.210	0.14	0	0.000	0.000
105	ПС Сайма	1-01 яч.102	2290.456	0	0.244	0.000
106	ПС Сайма	1-02 яч.106	528.162	0	0.262	0.000
107	ПС Сайма	1-03 яч.107	643.912	0	0.271	0.000
108	ПС Сайма	1-04 яч.209	1913.472	0	0.249	0.000
109	ПС Сайма	1-05 яч.210	2647.092	0	0.229	0.000
110	ПС Сайма	1-06 яч.211	2004.706	0	0.112	0.000
111	ПС Сайма	1-07 яч.212	233.988	0	0.237	0.000
112	ПС Сайма	1-08 яч.213	111.412	0	0.049	0.000
113	ПС Сайма	1-09 яч.303	2053.616	0	0.136	0.000
114	ПС Сайма	1-10 яч.307	1881.492	0	0.239	0.000
115	ПС Сайма	1-11 яч.310	549.646	0	0.634	0.000
116	ПС Сайма	1-12 яч.311	1617.92	0	0.262	0.000
117	ПС Сайма	1-13 яч.312	1875.264	0	0.282	0.000
118	ПС Сайма	1-14 яч.402	634.346	0	0.602	0.000
119	ПС Сайма	1-15 яч.403	1292.85	0	0.214	0.000
120	ПС Сайма	1-16 яч.404	0	0	0.000	0.000
121	ПС Сайма	1-17 яч.405	411.04	0	0.219	0.000
122	ПС Сайма	1-18 яч.409	2370.696	0	0.256	0.000
123	ПС Сайма	1-19 яч.411	798.674	0	0.381	0.000
124	ПС Сайма	1-20 яч.412	441.04	0	0.335	0.000
125	ПС Северная	6-01 яч.102	646.866	0	0.233	0.000
126	ПС Северная	6-02 яч.104	379.628	0	0.165	0.000
127	ПС Северная	6-03 яч.108	1513.246	0	0.177	0.000
128	ПС Северная	6-04 яч.204	1494.656	0	0.251	0.000
129	ПС Северная	6-05 яч.202	250.896	0	0.181	0.000

Результаты контрольных замеров
Март

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.03.2015 0:00		по 01.04.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
130	ПС Северная	6-06 яч.203	1181.298	0	0.199	0.000
131	ПС Северная	6-07 яч.205	2554.232	0	0.292	0.000
132	ПС Северная	6-08 яч.303	1319.97	0	0.248	0.000
133	ПС Северная	6-09 яч.304	1952.116	0	0.265	0.000
134	ПС Северная	6-10 яч.305	2087.168	0	0.324	0.000
135	ПС Северная	6-11 яч.309	1567.66	0	0.200	0.000
136	ПС Северная	6-12 яч.402	0	0	0.000	0.000
137	ПС Северная	6-13 яч.404	0	0	0.000	0.000
138	ПС Северная	6-14 яч.406	2512.636	0	0.254	0.000
139	ПС Северная	6-15 яч.407	1359.394	0	0.137	0.000
140	ПС Северная	6-16 яч.408	1391.948	0	0.236	0.000
141	ПС Строительная	5-1 яч.19	111.14	0	0.205	0.000
142	ПС Строительная	5-2 яч.24	555.482	0	0.297	0.000
143	ПС Строительная	5-3 яч.25	672.98	0	0.407	0.000
144	ПС Строительная	яч.7 Ввод-1 ??	0	0	0.000	0.000
145	ПС Строительная	яч.14 ввод-2 ??	0	0	0.000	0.000
146	ПС Сургут	9-01 яч.5	1058.648	0	0.272	0.000
147	ПС Сургут	9-02 яч.10	1637.288	0	0.280	0.000
148	ПС Сургут	9-03 яч.17	3267.862	0	0.185	0.000
149	ПС Сургут	9-04 яч.18	305.104	0	0.190	0.000
150	ПС Сургут	9-05 яч.27	2729.306	0	0.119	0.000
151	ПС Сургут	9-06 яч.28	2595.514	0	0.115	0.000
152	ПС Сургут	9-07 яч.29	240.084	0	0.403	0.000
153	ПС Сургут	9-08 яч.30	280.156	0	0.288	0.000
154	ПС Сургут	9-09 яч.33	1255.748	0	0.137	0.000
155	ПС Сургут	9-10 яч.38	335.532	0	0.174	0.000
156	ПС Сургут	яч.25	611.478	0	0.046	0.000
157	ПС Сургут	яч.26	506.092	0	0.049	0.000
158	ПС Трансгаз	8-1 яч.5	1364.802	0	0.336	0.000
159	ПС Трансгаз	8-2 яч.19	1070.578	0	0.427	0.000
160	ПС Черный Мыс	3-1 яч.305	1370.584	0	0.255	0.000
161	ПС Черный Мыс	3-2 яч.106	1127.826	0	0.118	0.000

Результаты контрольных замеров
Март

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.03.2015 0:00		по 01.04.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
162	ПС Черный Мыс	3-3 яч.306	1313.66	0	0.381	0.000
163	ПС Черный Мыс	3-4 яч.105	798.932	0	0.193	0.000
164	ПС Черный Мыс	3-5 яч.405	1295.428	0	0.235	0.000
165	ПС Черный Мыс	3-6 яч.408	442.74	0	0.312	0.000
166	ПС Черный Мыс	3-7 яч.307	626.226	0	0.138	0.000
167	ПС Черный Мыс	3-8 яч.205 (яч.205+яч.104)	793.636	0	0.149	0.000
168	ПС Черный Мыс	3-9 яч.206	792.154	0	0.140	0.000
169	ПС Энергетик	2-01 яч.104	875.878	0	0.204	0.000
170	ПС Энергетик	2-02 яч.105	3911.282	0	0.322	0.000
171	ПС Энергетик	2-03 яч.107	245.85	0	0.182	0.000
172	ПС Энергетик	2-04 яч.202	1496.842	0	0.311	0.000
173	ПС Энергетик	2-05 яч.203	875.866	0	0.641	0.000
174	ПС Энергетик	2-06 яч.204	81.074	0	0.287	0.000
175	ПС Энергетик	2-07 яч.302	1788.002	0	0.239	0.000
176	ПС Энергетик	2-08 яч.303	214.408	0	0.243	0.000
177	ПС Энергетик	2-09 яч.304	2411.65	0	0.122	0.000
178	ПС Энергетик	2-10 яч.404	0	0	0.000	0.000
179	ПС Энергетик	2-11 яч.405	3384.028	0	0.261	0.000
180	ПС Энергетик	2-12 яч.407	1661.084	0	0.229	0.000
181	ПС Энергетик	2-13 яч.409	945.274	0	0.206	0.000
182	ПС Энергетик	2-14 яч.205	281.838	0	0.518	0.000
183	ПС Энергетик	2-15 яч.306	311.16	0	0.212	0.000