

Результаты контрольных замеров
Май

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.05.2015 0:00		по 01.06.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	КРУН 1063	17-09 КРУН-10 кВ 1063	0	11.428	0.000	2.181
2	КРУН 1064	17-10 КРУН-10 кВ 1064	0	33.322	0.000	0.223
3	КТПН 39	9-11-4 РУ-0.4 кВ КТПН-39	0	0	0.000	0.000
4	КТПН-21	5-4 РУ-0,4 кВ яч.21"Поселок"	8.154	0	0.207	0.000
5	КТПН-52	15-3 РУ-0.4 кВ КТПН-52	72.978	0	0.284	0.000
6	КТПН-56	15-4 РУ-0.4 кВ КТПН-56	23.602	0	0.109	0.000
7	КТПН-205	9-12 РУ-0.4кВ КТПН-205 Рембаза	0	0	0.000	0.000
8	КТПН-400/6 БПО	11-12 РУ-0.4 кВ КТПН-400/6 БПО п.36	4.846	0	0.121	0.000
9	КТПН-638	11-08 РУ-0.4 кВ КТПН-638	0	24.354	0.000	0.131
10	КТПН-669	11-06 РУ-0.4 кВ КТПН-669	0	58.2	0.000	0.551
11	КТПН-670	15-1 РУ-0.4кВ КТПН-670	0	36.708	0.000	0.162
12	КТПН-678	11-09 РУ-0.4 кВ КТПН-678	0	47.834	0.000	0.447
13	КТПН-686	15-2 РУ-0.4кВ КТПН-686	0	22.92	0.000	0.305
14	КТПН-686	T2	0	0	0.000	0.000
15	КТПН-693	16-1 РУ-0.4 кВ КТПН-693	0	36.716	0.000	0.181
16	КТПН-700 (КРУН-940 6кВ п.Снежк	ПС 110/6кВ №46 яч.13	0.026	0	0.000	0.000
17	КТПН-707	17-7 РУ-0.4 кВ КТПН-707	0	70.336	0.000	0.138
18	КТПН-709	17-8 РУ-0.4 кВ КТПН-709	0	50.546	0.000	0.174
19	КТПН-714	17-3 РУ-0.4 кВ КТПН-714	0	9.676	0.000	0.083
20	КТПН-731	9-11-1 РУ-0.4 кВ КТПН-731	0	28.144	0.000	0.143
21	КТПН-732	9-11-2 РУ-0.4 кВ КТПН-732 Ввод-2	0	0	0.000	0.000
22	КТПН-733	9-11-3 РУ-0.4 кВ КТПН-733	0	30.426	0.000	0.486
23	КТПН-734	18-1 РУ-0.4кВ КТПН-734	0	25.6	0.000	0.467
24	КТПН-737 (пока не опт)	Ввод-1 0.4кВ (от яч.21 ПС 110/6кВ Ст	16.188	0	0.154	0.000
25	КТПН-737 (пока не опт)	Ввод-2 0.4кВ (от яч.2 ПС 110/6/6кВ Ш	31.406	0	0.248	0.000
26	КТПН-738 (пока не опт)	Ввод-0.4кВ	35.788	0	0.207	0.000
27	ПС 35/6 кВ №27	17-5 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.02	121.5	0	0.534	0.000
28	ПС 35/6 кВ №27	17-6 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.19	105.284	0	0.328	0.000
29	ПС 35/6 кВ №68	11-01 РУ-6 кВ Яч.7	1043.116	0	0.283	0.000
30	ПС 35/6 кВ №68	11-02 РУ-6 кВ Яч.18	208.792	0	0.323	0.000
32	ПС 110/6 кВ №46	11-11 РУ-6кВ яч.20	398.694	0	0.354	0.000
33	ПС 110/10/6кВ Пионерная-2	10-1 ОПУ-110 кВ 1Т	6079.744	0	0.320	0.000

Результаты контрольных замеров
Май

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.05.2015 0:00		по 01.06.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
34	ПС 110/10/6кВ Пионерная-2	10-2 ОПУ-110 кВ 2Т	9307.144	0	0.346	0.000
35	ПС 110/10/10 кВ Университет	5-175 Университет вв-1	0	544.718	0.000	0.086
36	ПС 110/10/10 кВ Университет	5-176 Университет вв-2	0	399.734	0.000	0.028
37	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-11 РУ-10 кВ яч.14	232.624	0	0.032	0.000
38	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-12 РУ-10 кВ яч.15	2273.958	0	0.139	0.000
39	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-13 РУ-10 кВ яч.16	1230.182	0	0.232	0.000
40	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-14 РУ-10 кВ яч.24	1759.758	0	0.092	0.000
41	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-15 РУ-10 кВ яч.25	694.176	0	0.391	0.000
42	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-16 РУ-10 кВ яч.26	1659.666	0	0.253	0.000
43	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-17 РУ-10 кВ яч.27	0	0	0.000	0.000
44	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-18 РУ-10 кВ яч.32	470.744	0	0.053	0.000
45	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-19 РУ-10 кВ яч.33	34.08	0	0.000	0.000
46	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-20 РУ-10 кВ яч.34	810.818	0	0.186	0.000
47	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-21 РУ-10 кВ яч.37	636.122	0	0.198	0.000
48	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-22 РУ-10 кВ яч.42	641.538	0	0.170	0.000
49	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-23 РУ-10 кВ яч.43	864.662	0	0.193	0.000
50	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-24 РУ-10 кВ яч.44	202.346	0	0.000	0.000
51	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-25 РУ-10 кВ яч.47	1143.438	0	0.228	0.000
52	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-01 РУ-10 кВ ЗРУ-10кВ яч.10	504.82	0	0.426	0.000
53	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-02 РУ-10 кВ Юность-2 ЗРУ-10кВ я	713.236	0	0.479	0.000
54	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-03 РУ-10 кВ РП-133-2 ЗРУ-10 кВ я	528.014	0	0.011	0.000
55	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-04 РУ-10кВ РП-133-1 ЗРУ-10 кВ я	849.294	0.006	0.160	2.000
56	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-05 РУ-10 кВ РП-134-1 яч.32	118.176	0.064	0.623	4.531
57	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-06 РУ-10 кВ РП-134-2 яч.20	293.748	0	0.567	0.000
58	РП-5	11-04 РУ-10 кВ яч.11	113.376	0	0.233	0.000
59	РП-5	11-05 РУ-10 кВ яч.14	178.112	0	0.257	0.000
60	РП-6	11-03 РУ-10 яч. 20	747.906	0	0.377	0.000
61	РП-8	11-07 РУ-10 кВ яч.11	0	0	0.000	0.000
62	РП-134	12-07 яч.11 РУ-10 кВ	0.004	0.006	29.000	30.667
63	РП-134	12-08 яч.16 РУ-10 кВ	0	0	0.000	0.000
64	РП-134	12-09 яч.13 РУ-10 кВ	0	0	0.000	0.000
65	РП-134	12-10 яч.18 РУ-10 кВ	0	0	0.000	0.000

Результаты контрольных замеров
Май

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.05.2015 0:00		по 01.06.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
66	РП-139	17-01 яч 11. РУ-6 кВ	0	925.136	0.000	0.557
67	РП-139	17-02 яч. 8 РУ-6 кВ	0	605.234	0.000	0.673
68	РП-143	16-2 РУ-10кВ №11	1422.91	0	0.237	0.000
69	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-13 РУ-10кВ ф."Кольцо-10" яч.10	227.938	0	0.404	0.000
70	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-14 РУ-10кВ ф."Кольцо-11" яч.11	469.276	0	0.135	0.000
71	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-15 РУ-10кВ ф."Кольцо-12" яч.12	380.738	0	0.192	0.000
72	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	5-167 РУ-10кВ РП-152 яч.13	0.002	0	0.000	0.000
73	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	5-169 РУ-10кВ РП-152 яч.14	0.01	0	0.000	0.000
74	РП-153 "Северногопромрайона" Р	11-16 РУ-10кВ ф."Дорожник-1" яч.11	268.476	0	0.651	0.000
75	ТП-16	14-3 РУ-0,4кВ ТП-16	13.582	0	0.114	0.000
76	ТП-493	14-1 РУ-10кВ яч.2	0	242.666	0.000	0.384
77	ТП-493	14-2 РУ-10кВ яч.6	0	414.78	0.000	0.311
78	ЦРП Сургут	12-11 ЗРУ-10 кВ яч 21	99.218	0	0.343	0.000
79	ЦРП Сургут	12-12 ЗРУ-10 кВ яч 22	141.842	0	0.296	0.000
80	ЦРП Сургут	12-13 ЗРУ-10 кВ яч 26	0	0.104	0.000	19.038
81	ЦРП Сургут	12-14 ЗРУ-10 кВ яч 27	124.862	0	0.308	0.000
82	ЦРП Сургут	12-15 ЗРУ-10 кВ яч 29	0	0.614	0.000	11.313
83	ЦРП Сургут	12-16 ЗРУ-10 кВ яч 30	0	0	0.000	0.000
84	ПС Азерит	7-1 яч.18	789.688	0	0.425	0.000
85	ПС Азерит	7-2 яч.1	1075.178	0	0.540	0.000
86	ПС Азерит	7-3 яч.7	685.24	0	0.465	0.000
87	ПС Азерит	7-4 яч.12	851.834	0	0.489	0.000
88	ПС Олимпийская	4-01 яч.111	1054.95	0	0.052	0.000
89	ПС Олимпийская	4-02 яч.411	1494.28	0	0.187	0.000
90	ПС Олимпийская	4-03 яч.110	335.044	0	0.188	0.000
91	ПС Олимпийская	4-04 яч.405	525.436	0	0.208	0.000
92	ПС Олимпийская	4-05 яч.209	826.892	0	0.291	0.000
93	ПС Олимпийская	4-06 яч.305	106.826	0	0.193	0.000
94	ПС Олимпийская	4-07 яч.409	204.392	0	0.207	0.000
95	ПС Олимпийская	4-08 яч.306	1005.294	0	0.270	0.000
96	ПС Олимпийская	4-09 яч.207	1155.106	0	0.316	0.000
97	ПС Олимпийская	4-10 яч.311	244.154	0	0.129	0.000

**Результаты контрольных замеров
Май**

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.05.2015 0:00		по 01.06.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
98	ПС Олимпийская	4-11 яч.410	785.762	0	0.233	0.000
99	ПС Олимпийская	4-12 яч.108	1277.658	0	0.525	0.000
100	ПС Олимпийская	4-13 яч.212	789.108	0	0.365	0.000
101	ПС Олимпийская	4-14 яч.308	1032.26	0	0.160	0.000
102	ПС Олимпийская	4-15 яч.408	1346.26	0	0.258	0.000
103	ПС Олимпийская	4-16 яч.109	307.956	0	0.196	0.000
104	ПС Олимпийская	4-17 яч.210	0.112	0	0.000	0.000
105	ПС Сайма	1-01 яч.102	2054.38	0	0.289	0.000
106	ПС Сайма	1-02 яч.106	452.164	0	0.284	0.000
107	ПС Сайма	1-03 яч.107	347.948	0	0.346	0.000
108	ПС Сайма	1-04 яч.209	1626.518	0	0.308	0.000
109	ПС Сайма	1-05 яч.210	2214.004	0	0.266	0.000
110	ПС Сайма	1-06 яч.211	1680.654	0	0.149	0.000
111	ПС Сайма	1-07 яч.212	186.414	0	0.319	0.000
112	ПС Сайма	1-08 яч.213	71.928	0	0.093	0.000
113	ПС Сайма	1-09 яч.303	1838.948	0	0.168	0.000
114	ПС Сайма	1-10 яч.307	1916.474	0	0.258	0.000
115	ПС Сайма	1-11 яч.310	277.722	0	0.676	0.000
116	ПС Сайма	1-12 яч.311	1427.81	0	0.356	0.000
117	ПС Сайма	1-13 яч.312	1643.288	0	0.320	0.000
118	ПС Сайма	1-14 яч.402	303.886	0	0.631	0.000
119	ПС Сайма	1-15 яч.403	1031.724	0	0.245	0.000
120	ПС Сайма	1-16 яч.404	0.008	0	25.500	0.000
121	ПС Сайма	1-17 яч.405	386.166	0	0.240	0.000
122	ПС Сайма	1-18 яч.409	1833.9	0	0.299	0.000
123	ПС Сайма	1-19 яч.411	563.056	0	0.435	0.000
124	ПС Сайма	1-20 яч.412	631.838	0	0.398	0.000
125	ПС Северная	6-01 яч.102	620.876	0	0.255	0.000
126	ПС Северная	6-02 яч.104	458.306	0	0.188	0.000
127	ПС Северная	6-03 яч.108	875.932	0	0.248	0.000
128	ПС Северная	6-04 яч.204	872.394	0	0.123	0.000
129	ПС Северная	6-05 яч.202	190.618	0	0.202	0.000

Результаты контрольных замеров
Май

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.05.2015 0:00		по 01.06.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
130	ПС Северная	6-06 яч.203	715.268	0	0.363	0.000
131	ПС Северная	6-07 яч.205	1942.074	0	0.355	0.000
132	ПС Северная	6-08 яч.303	1255.316	0	0.295	0.000
133	ПС Северная	6-09 яч.304	1742.002	0	0.310	0.000
134	ПС Северная	6-10 яч.305	1513.11	0	0.398	0.000
135	ПС Северная	6-11 яч.309	1395.106	0	0.240	0.000
136	ПС Северная	6-12 яч.402	0	0	0.000	0.000
137	ПС Северная	6-13 яч.404	0	0	0.000	0.000
138	ПС Северная	6-14 яч.406	3346.216	0	0.209	0.000
139	ПС Северная	6-15 яч.407	1025.052	0	0.170	0.000
140	ПС Северная	6-16 яч.408	1220.262	0	0.238	0.000
141	ПС Строительная	5-1 яч.19	88.94	0	0.278	0.000
142	ПС Строительная	5-2 яч.24	281.44	0	0.293	0.000
143	ПС Строительная	5-3 яч.25	409.842	0	0.630	0.000
144	ПС Строительная	яч.7 Ввод-1 ??	0	0	0.000	0.000
145	ПС Строительная	яч.14 ввод-2 ??	0	0	0.000	0.000
146	ПС Сургут	9-01 яч.5	743.982	0	0.343	0.000
147	ПС Сургут	9-02 яч.10	1522.034	0	0.304	0.000
148	ПС Сургут	9-03 яч.17	2018.432	0	0.259	0.000
149	ПС Сургут	9-04 яч.18	175.38	0	0.234	0.000
150	ПС Сургут	9-05 яч.27	2564.764	0	0.146	0.000
151	ПС Сургут	9-06 яч.28	1840.784	0	0.165	0.000
152	ПС Сургут	9-07 яч.29	180.972	0	0.492	0.000
153	ПС Сургут	9-08 яч.30	231.616	0	0.283	0.000
154	ПС Сургут	9-09 яч.33	730.716	0	0.239	0.000
155	ПС Сургут	9-10 яч.38	192.552	0	0.280	0.000
156	ПС Сургут	яч.25	383.168	0	0.027	0.000
157	ПС Сургут	яч.26	343.168	0	0.008	0.000
158	ПС Трансгаз	8-1 яч.5	808.296	0	0.506	0.000
159	ПС Трансгаз	8-2 яч.19	651.456	0	0.545	0.000
160	ПС Черный Мыс	3-1 яч.305	1246.056	0	0.303	0.000
161	ПС Черный Мыс	3-2 яч.106	718.118	0	0.175	0.000

Результаты контрольных замеров
Май

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.05.2015 0:00		по 01.06.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
162	ПС Черный Мыс	3-3 яч.306	855.734	0	0.547	0.000
163	ПС Черный Мыс	3-4 яч.105	74.14	0	0.203	0.000
164	ПС Черный Мыс	3-5 яч.405	1080.932	0	0.295	0.000
165	ПС Черный Мыс	3-6 яч.408	372.838	0	0.459	0.000
166	ПС Черный Мыс	3-7 яч.307	262.094	0	0.275	0.000
167	ПС Черный Мыс	3-8 яч.205 (яч.205+яч.104)	1270.376	0	0.241	0.000
168	ПС Черный Мыс	3-9 яч.206	472.836	0	0.148	0.000
169	ПС Энергетик	2-01 яч.104	683.802	0	0.199	0.000
170	ПС Энергетик	2-02 яч.105	3472.058	0	0.402	0.000
171	ПС Энергетик	2-03 яч.107	190.63	0	0.256	0.000
172	ПС Энергетик	2-04 яч.202	1445.534	0	0.349	0.000
173	ПС Энергетик	2-05 яч.203	527.842	0	0.672	0.000
174	ПС Энергетик	2-06 яч.204	40.42	0	0.604	0.000
175	ПС Энергетик	2-07 яч.302	1401.412	0	0.274	0.000
176	ПС Энергетик	2-08 яч.303	112.508	0	0.487	0.000
177	ПС Энергетик	2-09 яч.304	1613.204	0	0.172	0.000
178	ПС Энергетик	2-10 яч.404	0	0	0.000	0.000
179	ПС Энергетик	2-11 яч.405	2920.38	0	0.304	0.000
180	ПС Энергетик	2-12 яч.407	1462.42	0	0.299	0.000
181	ПС Энергетик	2-13 яч.409	913.362	0	0.261	0.000
182	ПС Энергетик	2-14 яч.205	159.726	0	0.676	0.000
183	ПС Энергетик	2-15 яч.306	306.272	0	0.360	0.000