

Результаты контрольных замеров
Май

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.05.2016 0:00		по 01.06.2016 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1		КНС-4	4,346	0	0,699	0,000
2	КРУН 1063	17-09 КРУН-10 кВ 1063	0	6,466	0,000	0,390
3	КРУН 1064	17-10 КРУН-10 кВ 1064	0	52,95	0,000	0,322
4	КТПН 39	9-11-4 РУ-0.4 кВ КТПН-39	0	0	0,000	0,000
5	КТПН-21	5-4 РУ-0,4 кВ яч.21"Поселок"	6,034	0	0,150	0,000
6	КТПН-52	15-3 РУ-0.4 кВ КТПН-52	66,126	0	0,323	0,000
7	КТПН-56	15-4 РУ-0.4 кВ КТПН-56	22,2	0	0,138	0,000
8	КТПН-73П, 83П	КТПН-73П Ввод-1 ООО СГЭС 3694	0,008	0	0,750	0,000
9	КТПН-73П, 83П	КТПН-73П Ввод-2 ООО СГЭС 3694	0,04	0	0,550	0,000
10	КТПН-73П, 83П	КТПН-83П Ввод-1 ООО СГЭС 3694	4,036	0	0,468	0,000
11	КТПН-73П, 83П	КТПН-83П Ввод-2 ООО СГЭС 3694	0,366	0	1,372	0,000
12	КТПН-205	9-12 РУ-0.4кВ КТПН-205 Рембаза	0	0	0,000	0,000
13	КТПН-400/6 БПО	11-12 РУ-0.4 кВ КТПН-400/6 БПО п.36	42,874	0	0,192	0,000
14	КТПН-638	11-08 РУ-0.4 кВ КТПН-638	0	23,684	0,000	0,137
15	КТПН-669	11-06 РУ-0.4 кВ КТПН-669	0	51,108	0,000	0,495
16	КТПН-670	15-1 РУ-0.4кВ КТПН-670	0	45,496	0,000	0,133
17	КТПН-678	11-09 РУ-0.4 кВ КТПН-678	0	47,568	0,000	0,502
18	КТПН-686	15-2 РУ-0.4кВ КТПН-686	0	26,836	0,000	0,148
19	КТПН-686	T2	0	0	0,000	0,000
20	КТПН-693	16-1 РУ-0.4 кВ КТПН-693	0	34,68	0,000	0,174
21	КТПН-700 (КРУН-940 6кВ п.Снежк	ПС 110/6кВ №46 яч.13	19,42	0	0,000	0,000
22	КТПН-707	17-7 РУ-0.4 кВ КТПН-707	0	78,118	0,000	0,132
23	КТПН-709	17-8 РУ-0.4 кВ КТПН-709	0	55,628	0,000	0,137
24	КТПН-714	17-3 РУ-0.4 кВ КТПН-714	0	9,958	0,000	0,084
25	КТПН-731	9-11-1 РУ-0.4 кВ КТПН-731	0	6,228	0,000	0,264
26	КТПН-732	9-11-2 РУ-0.4 кВ КТПН-732 Ввод-2	0	0	0,000	0,000
27	КТПН-733	9-11-3 РУ-0.4 кВ КТПН-733	0	24,944	0,000	0,423
28	КТПН-734	18-1 РУ-0.4кВ КТПН-734	0	21,944	0,000	0,258
29	КТПН-737 (пока не опт)	Ввод-1 0.4кВ (от яч.21 ПС 110/6кВ Ст	25,51	0	0,266	0,000
30	КТПН-737 (пока не опт)	Ввод-2 0.4кВ (от яч.2 ПС 110/6/6кВ Ш	23,838	0	0,268	0,000
31	КТПН-738 (пока не опт)	Ввод-0.4кВ	37,842	0	0,456	0,000
32	ПС 35/6 кВ №27	17-5 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.02	617,946	0	0,418	0,000

**Результаты контрольных замеров
Май**

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.05.2016 0:00		по 01.06.2016 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
33	ПС 35/6 кВ №27	17-6 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.19	349,884	0	0,436	0,000
35	ПС 35/6 кВ №68	11-02 РУ-6 кВ Яч.18	824,282	0	0,271	0,000
36	ПС 35/6 кВ №68	11-01 РУ-6 кВ Яч.7	699,686	0	0,216	0,000
37	ПС 110/6 кВ №46	11-11 РУ-6кВ яч.20	431,058	0	0,312	0,000
38	ПС 110/10/6кВ Пионерная-2	10-1 ОПУ-110 кВ 1Т	5405,754	0	0,285	0,000
39	ПС 110/10/6кВ Пионерная-2	10-2 ОПУ-110 кВ 2Т	8190,104	0	0,347	0,000
40	ПС 110/10/10 кВ Университет	5-175 Университет вв-1	0	782,088	0,000	0,023
41	ПС 110/10/10 кВ Университет	5-176 Университет вв-2	0	546,284	0,000	0,007
42	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-11 РУ-10 кВ яч.14	227,474	0	0,002	0,000
43	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-12 РУ-10 кВ яч.15	2299,862	0	0,137	0,000
44	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-13 РУ-10 кВ яч.16	1311,314	0	0,232	0,000
45	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-14 РУ-10 кВ яч.24	2033,716	0	0,113	0,000
46	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-15 РУ-10 кВ яч.25	806,084	0	0,303	0,000
47	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-16 РУ-10 кВ яч.26	1594,57	0	0,230	0,000
48	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-17 РУ-10 кВ яч.27	0	0	0,000	0,000
49	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-18 РУ-10 кВ яч.32	340,434	0	0,034	0,000
50	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-19 РУ-10 кВ яч.33	1527,878	0	0,093	0,000
51	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-20 РУ-10 кВ яч.34	281,176	0	0,164	0,000
52	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-21 РУ-10 кВ яч.37	1383,158	0	0,194	0,000
53	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-22 РУ-10 кВ яч.42	802,24	0	0,199	0,000
54	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-23 РУ-10 кВ яч.43	889,364	0	0,178	0,000
55	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-24 РУ-10 кВ яч.44	2030,338	0	0,056	0,000
56	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-25 РУ-10 кВ яч.47	1365,004	0	0,233	0,000
57	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-01 РУ-10 кВ ЗРУ-10кВ яч.10	587,68	0	0,417	0,000
58	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-02 РУ-10 кВ Юность-2 ЗРУ-10кВ я	561,648	0	0,477	0,000
59	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-03 РУ-10 кВ РП-133-2 ЗРУ-10 кВ я	617,83	0	0,234	0,000
60	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-04 РУ-10кВ РП-133-1 ЗРУ-10 кВ я	918,736	0	0,209	0,000
61	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-05 РУ-10 кВ РП-134-1 яч.32	20,614	0,03	0,750	6,400
62	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-06 РУ-10 кВ РП-134-2 яч.20	242,3	0,04	0,500	2,050
63	РП-5	11-04 РУ-10 кВ яч.11	77,898	0	0,326	0,000
64	РП-5	11-05 РУ-10 кВ яч.14	209,822	0	0,252	0,000
65	РП-6	11-03 РУ-10 яч. 20	881,998	0	0,423	0,000

Результаты контрольных замеров
Май

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.05.2016 0:00		по 01.06.2016 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
66	РП-8	11-07 РУ-10 кВ яч.11	0	0	0,000	0,000
67	РП-134	12-07 яч.11 РУ-10 кВ	0,008	0,008	8,000	29,250
68	РП-134	12-08 яч.16 РУ-10 кВ	0	0	0,000	0,000
69	РП-134	12-09 яч.13 РУ-10 кВ	1,808	0,066	0,081	16,364
70	РП-134	12-10 яч.18 РУ-10 кВ	0,002	88,07	0,000	0,517
71	РП-139	17-01 яч 11. РУ-6 кВ	0	471,688	0,000	0,655
72	РП-139	17-02 яч. 8 РУ-6 кВ	0	222,778	0,000	0,653
73	РП-143	16-2 РУ-10кВ №11	1727,172	0	0,201	0,000
74	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-13 РУ-10кВ ф."Кольцо-10" яч.10	238,22	0	0,376	0,000
75	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-14 РУ-10кВ ф."Кольцо-11" яч.11	326,53	0	0,049	0,000
76	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-15 РУ-10кВ ф."Кольцо-12" яч.12	506,62	0	0,258	0,000
77	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	5-167 РУ-10кВ РП-152 яч.13	0,002	0	0,000	0,000
78	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	5-169 РУ-10кВ РП-152 яч.14	0,006	0	0,000	0,000
79	РП-153 "Северногопромрайона" Р	11-16 РУ-10кВ ф."Дорожник-1" яч.11	241,934	0	0,622	0,000
80	ТП-16	14-3 РУ-0,4кВ ТП-16	6,42	0	0,106	0,000
81	ТП-493	14-1 РУ-10кВ яч.2	0	282,728	0,000	0,347
82	ТП-493	14-2 РУ-10кВ яч.6	0	420,188	0,000	0,275
83	ЦРП Сургут	12-11 ЗРУ-10 кВ яч 21	134,81	0	0,262	0,000
84	ЦРП Сургут	12-12 ЗРУ-10 кВ яч 22	121,91	0	0,281	0,000
85	ЦРП Сургут	12-13 ЗРУ-10 кВ яч 26	0	0	0,000	0,000
86	ЦРП Сургут	12-14 ЗРУ-10 кВ яч 27	0	0,762	0,000	10,360
87	ЦРП Сургут	12-15 ЗРУ-10 кВ яч 29	0	0,734	0,000	9,580
88	ЦРП Сургут	12-16 ЗРУ-10 кВ яч 30	0	0,502	0,000	20,805
89	ПС Азерит	7-1 яч.18	746,924	0	0,381	0,000
90	ПС Азерит	7-2 яч.1	973,634	0	0,522	0,000
91	ПС Азерит	7-3 яч.7	607,67	0	0,480	0,000
92	ПС Азерит	7-4 яч.12	788,638	0	0,515	0,000
93	ПС Олимпийская	4-01 яч.111	1325,12	0	0,093	0,000
94	ПС Олимпийская	4-02 яч.411	1363,48	0	0,142	0,000
95	ПС Олимпийская	4-03 яч.110	261,396	0	0,177	0,000
96	ПС Олимпийская	4-04 яч.405	1025,378	0	0,229	0,000
97	ПС Олимпийская	4-05 яч.209	1090,522	0	0,247	0,000

Результаты контрольных замеров
Май

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.05.2016 0:00		по 01.06.2016 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
98	ПС Олимпийская	4-06 яч.305	83,63	0	0,000	0,000
99	ПС Олимпийская	4-07 яч.409	186,846	0	0,163	0,000
100	ПС Олимпийская	4-08 яч.306	831,394	0	0,243	0,000
101	ПС Олимпийская	4-09 яч.207	1155,024	0	0,309	0,000
102	ПС Олимпийская	4-10 яч.311	308,826	0	0,199	0,000
103	ПС Олимпийская	4-11 яч.410	0,214	0	0,000	0,000
104	ПС Олимпийская	4-12 яч.108	625,934	0	0,482	0,000
105	ПС Олимпийская	4-13 яч.212	1546,604	0	0,388	0,000
106	ПС Олимпийская	4-14 яч.308	1022,538	0	0,176	0,000
107	ПС Олимпийская	4-15 яч.408	1181,784	0	0,225	0,000
108	ПС Олимпийская	4-16 яч.109	494,346	0	0,162	0,000
109	ПС Олимпийская	4-17 яч.210	0,138	0	0,000	0,000
110	ПС Сайма	1-01 яч.102	2245,45	0	0,266	0,000
111	ПС Сайма	1-02 яч.106	358,484	0	0,307	0,000
112	ПС Сайма	1-03 яч.107	817,576	0	0,361	0,000
113	ПС Сайма	1-04 яч.209	2730,892	0	0,298	0,000
114	ПС Сайма	1-05 яч.210	1968,064	0	0,257	0,000
115	ПС Сайма	1-06 яч.211	0	0	0,000	0,000
116	ПС Сайма	1-07 яч.212	198,592	0	0,298	0,000
117	ПС Сайма	1-08 яч.213	46,176	0	0,003	0,000
118	ПС Сайма	1-09 яч.303	84,054	0	0,141	0,000
119	ПС Сайма	1-10 яч.307	1802,83	0	0,284	0,000
120	ПС Сайма	1-11 яч.310	59,894	0	0,946	0,000
121	ПС Сайма	1-12 яч.311	1399,206	0	0,319	0,000
122	ПС Сайма	1-13 яч.312	226,948	0	0,274	0,000
123	ПС Сайма	1-14 яч.402	396,912	0	0,642	0,000
124	ПС Сайма	1-15 яч.403	880,228	0	0,229	0,000
125	ПС Сайма	1-16 яч.404	0	0	0,000	0,000
126	ПС Сайма	1-17 яч.405	453,812	0	0,237	0,000
127	ПС Сайма	1-18 яч.409	1806	0	0,276	0,000
128	ПС Сайма	1-19 яч.411	364,532	0	0,570	0,000
129	ПС Сайма	1-20 яч.412	368,182	0	0,385	0,000

Результаты контрольных замеров
Май

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.05.2016 0:00		по 01.06.2016 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
130	ПС Северная	6-01 яч.102	384,206	0	0,251	0,000
131	ПС Северная	6-02 яч.104	418,716	0	0,111	0,000
132	ПС Северная	6-03 яч.108	1193,252	0	0,278	0,000
133	ПС Северная	6-04 яч.204	1046,688	0	0,241	0,000
134	ПС Северная	6-05 яч.202	323,522	0	0,227	0,000
135	ПС Северная	6-06 яч.203	728,848	0	0,331	0,000
136	ПС Северная	6-07 яч.205	1959,112	0	0,372	0,000
137	ПС Северная	6-08 яч.303	1199,992	0	0,261	0,000
138	ПС Северная	6-09 яч.304	1774,454	0	0,295	0,000
139	ПС Северная	6-10 яч.305	1501,592	0	0,349	0,000
140	ПС Северная	6-11 яч.309	1171,46	0	0,241	0,000
141	ПС Северная	6-12 яч.402	0	0	0,000	0,000
142	ПС Северная	6-13 яч.404	0	0	0,000	0,000
143	ПС Северная	6-14 яч.406	1967,012	0	0,264	0,000
144	ПС Северная	6-15 яч.407	1108,484	0	0,154	0,000
145	ПС Северная	6-16 яч.408	1215,408	0	0,232	0,000
146	ПС Строительная	5-1 яч.19	78,46	0	0,268	0,000
147	ПС Строительная	5-2 яч.24	294,284	0	0,135	0,000
148	ПС Строительная	5-3 яч.25	331,044	0	0,704	0,000
149	ПС Строительная	яч.7 Ввод-1 ??	0	0	0,000	0,000
150	ПС Строительная	яч.14 ввод-2 ??	0	0	0,000	0,000
151	ПС Сургут	9-01 яч.5	875,576	0	0,406	0,000
152	ПС Сургут	9-02 яч.10	1564,628	0	0,195	0,000
153	ПС Сургут	9-03 яч.17	2359,596	0	0,238	0,000
154	ПС Сургут	9-04 яч.18	216,678	0	0,257	0,000
155	ПС Сургут	9-05 яч.27	2449,952	0	0,129	0,000
156	ПС Сургут	9-06 яч.28	2487,842	0	0,165	0,000
157	ПС Сургут	9-07 яч.29	123,072	0	0,341	0,000
158	ПС Сургут	9-08 яч.30	260,63	0	0,303	0,000
159	ПС Сургут	9-09 яч.33	880,154	0	0,200	0,000
160	ПС Сургут	9-10 яч.38	202,514	0	0,252	0,000
161	ПС Сургут	яч.25	684,436	0	0,022	0,000

**Результаты контрольных замеров
Май**

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.05.2016 0:00		по 01.06.2016 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
162	ПС Сургут	яч.26	405,718	0	0,039	0,000
163	ПС Трансгаз	8-1 яч.5	727,518	0	0,336	0,000
164	ПС Трансгаз	8-2 яч.19	657,466	0	0,376	0,000
165	ПС Черный Мыс	3-1 яч.305	1246,398	0	0,280	0,000
166	ПС Черный Мыс	3-2 яч.106	767,752	0	0,118	0,000
167	ПС Черный Мыс	3-3 яч.306	929,552	0	0,505	0,000
168	ПС Черный Мыс	3-4 яч.105	703,128	0	0,232	0,000
169	ПС Черный Мыс	3-5 яч.405	1005,846	0	0,254	0,000
170	ПС Черный Мыс	3-6 яч.408	445,212	0	0,425	0,000
171	ПС Черный Мыс	3-7 яч.307	304,108	0	0,228	0,000
172	ПС Черный Мыс	3-8 яч.205 (яч.205+яч.104)	627,24	0	0,150	0,000
173	ПС Черный Мыс	3-9 яч.206	788,318	0	0,139	0,000
174	ПС Энергетик	2-01 яч.104	729,924	0	0,249	0,000
175	ПС Энергетик	2-02 яч.105	3418,27	0	0,404	0,000
176	ПС Энергетик	2-03 яч.107	242,438	0	0,219	0,000
177	ПС Энергетик	2-04 яч.202	1503,958	0	0,310	0,000
178	ПС Энергетик	2-05 яч.203	429,168	0	0,888	0,000
179	ПС Энергетик	2-06 яч.204	40,354	0	0,540	0,000
180	ПС Энергетик	2-07 яч.302	1302,182	0	0,250	0,000
181	ПС Энергетик	2-08 яч.303	172,854	0	0,212	0,000
182	ПС Энергетик	2-09 яч.304	2164,876	0	0,211	0,000
183	ПС Энергетик	2-10 яч.404	0	0	0,000	0,000
184	ПС Энергетик	2-11 яч.405	2255,468	0	0,269	0,000
185	ПС Энергетик	2-12 яч.407	1677,126	0	0,276	0,000
186	ПС Энергетик	2-13 яч.409	830,304	0	0,195	0,000
187	ПС Энергетик	2-14 яч.205	217,252	0	0,482	0,000
188	ПС Энергетик	2-15 яч.306	257,326	0	0,405	0,000

Заместитель директора по
транспортированию
электроэнергии

С.К. Ковин