

Результаты контрольных замеров
Май

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.05.2017 2:00		по 01.06.2017 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	-	0	0,000	0,000
2	ПС-68 ТСН-2	-	0	0,000	0,000
3	ф.68-01 Ввод-1	2163,68	0	0,217	0,000
4	ф.68-12 Ввод-2	2304,882	0	0,213	0,000
5	ф.68-06 СОШ	87,948	0	0,534	0,000
6	ф.68-08 Энергосервис	2034,646	0	0,212	0,000
7	ф.68-15 Энергосервис	226,956	0	0,208	0,000
8	ф.68-16 СОТ-28	120,812	0	0,101	0,000
9	ф.68-17 СОШ	0	0	0,000	0,000
10	ф.68-18 ГЭ	3,784	0	0,413	0,000
11	ф.68-04 Берендей	144,246	0	0,081	0,000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	1850,17	0	0,247	0,000
13	ф.121-12 Ввод-2	1863,6	0	0,001	0,000
14	ф.121-14 СОТ Север	409,31	0	0,163	0,000
15	ф.121-16 Прибрежный	1307,786	0	0,197	0,000
16	ф.121-18 СОТ Север	122,586	0	0,174	0,000

Заместитель директора по
транспортированию
электроэнергии

С.К. Ковин