

Результаты контрольных замеров  
Июнь

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.06.2017 2:00		по 01.07.2017 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	0	0,000	0,000
2	ПС-68 ТСН-2	0	0	0,000	0,000
3	ф.68-01 Ввод-1	0	1756,18	0,000	0,383
4	ф.68-12 Ввод-2	0	638	0,000	0,345
5	ф.68-06 СОШ	53,878	0	0,643	0,000
6	ф.68-08 Энергосервис	1050,784	0	0,362	0,000
7	ф.68-15 Энергосервис	208,306	0	0,360	0,000
8	ф.68-16 СОТ-28	70,492	0	0,169	0,000
9	ф.68-17 СОШ	1,584	0	2,617	0,000
10	ф.68-18 ГЭ	7,436	0	0,131	0,000
11	ф.68-04 Берендей	69,68	0	0,237	0,000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	931,688	0	0,416	0,000
13	ф.121-12 Ввод-2	1033,014	0	0,012	0,000
14	ф.121-14 СОТ Север	229,356	0	0,326	0,000
15	ф.121-16 Прибрежный	741,146	0	0,379	0,000
16	ф.121-18 СОТ Север	55,584	0	0,371	0,000

Заместитель директора по  
транспортированию  
электроэнергии

С.К. Ковин