

Результаты контрольных замеров
Июль

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.07.2015 2:00		по 01.08.2015 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	0.436	0.000	0.486
2	ПС-68 ТСН-2	0	1.228	0.000	0.050
3	ф.68-02 Ввод-1	4.482	237.89	3.141	0.368
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	37.794	0	0.736	0.000
5	ф.68-08 Энергосервис	944.636	0	0.401	0.000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	1822.552	0.000	0.402
7	ф.68-15 Энергосервис	138.502	0	0.417	0.000
8	ф.68-16 СОТ-28	57.944	0	0.326	0.000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0.000	0.000
10	ф.68-18 ГЭ	92.854	0	0.371	0.000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	58.488	0	0.261	0.000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	386.964	0	0.413	0.000
13	ПС-121 ТСН	0	0.096	0.000	0.604
14	ф.121-12 Ввод-2	0	969.644	0.000	0.003
15	ф.121-14 СОТ Север	214.932	0	0.416	0.000
16	ф.121-16 Прибрежный		0	0.000	0.000
25	ф.121-18 СОТ Север	57.588	0	0.404	0.000