

Результаты контрольных замеров
Июль

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.07.2015 0:00		по 01.08.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	КРУН 1063	17-09 КРУН-10 кВ 1063	0	7.382	0.000	0.537
2	КРУН 1064	17-10 КРУН-10 кВ 1064	0	61.582	0.000	0.414
3	КТПН 39	9-11-4 РУ-0.4 кВ КТПН-39	0	0	0.000	0.000
4	КТПН-21	5-4 РУ-0,4 кВ яч.21"Поселок"	7.008	0	0.203	0.000
5	КТПН-52	15-3 РУ-0.4 кВ КТПН-52	63.512	0	0.299	0.000
6	КТПН-56	15-4 РУ-0.4 кВ КТПН-56	21.64	0	0.120	0.000
7	КТПН-205	9-12 РУ-0.4кВ КТПН-205 Рембаза	0	0	0.000	0.000
8	КТПН-400/6 БПО	11-12 РУ-0.4 кВ КТПН-400/6 БПО п.36	4.304	0	0.460	0.000
9	КТПН-638	11-08 РУ-0.4 кВ КТПН-638	0	23.132	0.000	0.146
10	КТПН-669	11-06 РУ-0.4 кВ КТПН-669	0	58.446	0.000	0.532
11	КТПН-670	15-1 РУ-0.4кВ КТПН-670	0	27.856	0.000	0.166
12	КТПН-678	11-09 РУ-0.4 кВ КТПН-678	0	44.692	0.000	0.457
13	КТПН-686	15-2 РУ-0.4кВ КТПН-686	0	20.86	0.000	0.338
14	КТПН-686	T2	0	0	0.000	0.000
15	КТПН-693	16-1 РУ-0.4 кВ КТПН-693	0	31.466	0.000	0.173
16	КТПН-700 (КРУН-940 6кВ п.Снежк	ПС 110/6кВ №46 яч.13	0.022	0	0.000	0.000
17	КТПН-707	17-7 РУ-0.4 кВ КТПН-707	0	51.09	0.000	0.189
18	КТПН-709	17-8 РУ-0.4 кВ КТПН-709	0	38.69	0.000	0.213
19	КТПН-714	17-3 РУ-0.4 кВ КТПН-714	0	7.662	0.000	0.087
20	КТПН-731	9-11-1 РУ-0.4 кВ КТПН-731	0	12.088	0.000	0.189
21	КТПН-732	9-11-2 РУ-0.4 кВ КТПН-732 Ввод-2	0	0	0.000	0.000
22	КТПН-733	9-11-3 РУ-0.4 кВ КТПН-733	0	17.642	0.000	0.604
23	КТПН-734	18-1 РУ-0.4кВ КТПН-734	0	27.846	0.000	0.482
24	КТПН-737 (пока не опт)	Ввод-1 0.4кВ (от яч.21 ПС 110/6кВ Ст	18.918	0	0.080	0.000
25	КТПН-737 (пока не опт)	Ввод-2 0.4кВ (от яч.2 ПС 110/6/6кВ Ш	19.068	0	0.333	0.000
26	КТПН-738 (пока не опт)	Ввод-0.4кВ	30.222	0	0.236	0.000
27	ПС 35/6 кВ №27	17-5 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.02	134.992	0	0.400	0.000
28	ПС 35/6 кВ №27	17-6 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.19	70.996	0	0.136	0.000
29	ПС 35/6 кВ №68	11-01 РУ-6 кВ Яч.7	742.75	0	0.413	0.000
30	ПС 35/6 кВ №68	11-02 РУ-6 кВ Яч.18	92.854	0	0.371	0.000
32	ПС 110/6 кВ №46	11-11 РУ-6кВ яч.20	324.226	0	0.421	0.000
33	ПС 110/10/6кВ Пионерная-2	10-1 ОПУ-110 кВ 1Т	4940.312	0	0.383	0.000

Результаты контрольных замеров
Июль

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.07.2015 0:00		по 01.08.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
34	ПС 110/10/6кВ Пионерная-2	10-2 ОПУ-110 кВ 2Т	6461.71	0	0.381	0.000
35	ПС 110/10/10 кВ Университет	5-175 Университет вв-1	0	511.87	0.000	0.082
36	ПС 110/10/10 кВ Университет	5-176 Университет вв-2	0	408.772	0.000	0.013
37	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-11 РУ-10 кВ яч.14	202.466	0	0.011	0.000
38	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-12 РУ-10 кВ яч.15	1531.462	0	0.140	0.000
39	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-13 РУ-10 кВ яч.16	0	0	0.000	0.000
40	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-14 РУ-10 кВ яч.24	1845.618	0	0.154	0.000
41	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-15 РУ-10 кВ яч.25	632.416	0	0.446	0.000
42	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-16 РУ-10 кВ яч.26	0	0	0.000	0.000
43	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-17 РУ-10 кВ яч.27	0	0	0.000	0.000
44	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-18 РУ-10 кВ яч.32	288.78	0	0.042	0.000
45	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-19 РУ-10 кВ яч.33	38.85	0	0.001	0.000
46	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-20 РУ-10 кВ яч.34	0	0	0.000	0.000
47	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-21 РУ-10 кВ яч.37	502.674	0	0.178	0.000
48	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-22 РУ-10 кВ яч.42	700.224	0	0.228	0.000
49	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-23 РУ-10 кВ яч.43	0	0	0.000	0.000
50	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-24 РУ-10 кВ яч.44	278.364	0	0.001	0.000
51	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-25 РУ-10 кВ яч.47	1822.382	0	0.242	0.000
52	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-01 РУ-10 кВ ЗРУ-10кВ яч.10	429.236	0	0.486	0.000
53	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-02 РУ-10 кВ Юность-2 ЗРУ-10кВ я	519.922	0	0.544	0.000
54	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-03 РУ-10 кВ РП-133-2 ЗРУ-10 кВ я	578.998	0	0.082	0.000
55	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-04 РУ-10кВ РП-133-1 ЗРУ-10 кВ я	714.744	0	0.100	0.000
56	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-05 РУ-10 кВ РП-134-1 яч.32	40.568	0.016	0.679	3.875
57	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	12-06 РУ-10 кВ РП-134-2 яч.20	78.974	0.016	0.593	3.250
58	РП-5	11-04 РУ-10 кВ яч.11	96.728	0	0.252	0.000
59	РП-5	11-05 РУ-10 кВ яч.14	186.986	0	0.387	0.000
60	РП-6	11-03 РУ-10 яч. 20	710.566	0	0.441	0.000
61	РП-8	11-07 РУ-10 кВ яч.11	0	0	0.000	0.000
62	РП-134	12-07 яч.11 РУ-10 кВ	0	0.006	0.000	34.333
63	РП-134	12-08 яч.16 РУ-10 кВ	0	0.008	0.000	29.750
64	РП-134	12-09 яч.13 РУ-10 кВ	2.51	0	0.095	0.000
65	РП-134	12-10 яч.18 РУ-10 кВ	0	44.392	0.000	0.833

Результаты контрольных замеров
Июль

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.07.2015 0:00		по 01.08.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
66	РП-139	17-01 яч 11. РУ-6 кВ	0	880.916	0.000	0.566
67	РП-139	17-02 яч. 8 РУ-6 кВ	0	531.366	0.000	0.690
68	РП-143	16-2 РУ-10кВ №11	986.744	0	0.397	0.000
69	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-13 РУ-10кВ ф."Кольцо-10" яч.10	213.016	0	0.407	0.000
70	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-14 РУ-10кВ ф."Кольцо-11" яч.11	287.626	0	0.112	0.000
71	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-15 РУ-10кВ ф."Кольцо-12" яч.12	463.388	0	0.265	0.000
72	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	5-167 РУ-10кВ РП-152 яч.13	0.002	0	0.000	0.000
73	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	5-169 РУ-10кВ РП-152 яч.14	0.01	0	0.000	0.000
74	РП-153 "Северногопромрайона" Р	11-16 РУ-10кВ ф."Дорожник-1" яч.11	244.398	0	0.755	0.000
75	ТП-16	14-3 РУ-0,4кВ ТП-16	3.88	0	0.220	0.000
76	ТП-493	14-1 РУ-10кВ яч.2	0	186.866	0.000	0.447
77	ТП-493	14-2 РУ-10кВ яч.6	0	331.49	0.000	0.386
78	ЦРП Сургут	12-11 ЗРУ-10 кВ яч 21	95.12	0	0.324	0.000
79	ЦРП Сургут	12-12 ЗРУ-10 кВ яч 22	118.39	0	0.370	0.000
80	ЦРП Сургут	12-13 ЗРУ-10 кВ яч 26	0	0.05	0.000	21.680
81	ЦРП Сургут	12-14 ЗРУ-10 кВ яч 27	68.18	0.44	0.313	10.164
82	ЦРП Сургут	12-15 ЗРУ-10 кВ яч 29	0.696	0.612	0.336	9.608
83	ЦРП Сургут	12-16 ЗРУ-10 кВ яч 30	0	0.176	0.000	22.284
84	ПС Азерит	7-1 яч.18	685.472	0	0.465	0.000
85	ПС Азерит	7-2 яч.1	1132.094	0	0.590	0.000
86	ПС Азерит	7-3 яч.7	499.302	0	0.508	0.000
87	ПС Азерит	7-4 яч.12	782.056	0	0.556	0.000
88	ПС Олимпийская	4-01 яч.111	925.206	0	0.065	0.000
89	ПС Олимпийская	4-02 яч.411	1271.858	0	0.201	0.000
90	ПС Олимпийская	4-03 яч.110	1185.492	0	0.279	0.000
91	ПС Олимпийская	4-04 яч.405	1130.362	0	0.290	0.000
92	ПС Олимпийская	4-05 яч.209	604.134	0	0.383	0.000
93	ПС Олимпийская	4-06 яч.305	0.108	0	0.000	0.000
94	ПС Олимпийская	4-07 яч.409	123.72	0	0.333	0.000
95	ПС Олимпийская	4-08 яч.306	787.17	0	0.267	0.000
96	ПС Олимпийская	4-09 яч.207	1031.908	0	0.327	0.000
97	ПС Олимпийская	4-10 яч.311	200.154	0	0.182	0.000

Результаты контрольных замеров
Июль

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.07.2015 0:00		по 01.08.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
98	ПС Олимпийская	4-11 яч.410	0.15	0	0.000	0.000
99	ПС Олимпийская	4-12 яч.108	1066.568	0	0.639	0.000
100	ПС Олимпийская	4-13 яч.212	664.454	0	0.449	0.000
101	ПС Олимпийская	4-14 яч.308	948.28	0	0.178	0.000
102	ПС Олимпийская	4-15 яч.408	1168.686	0	0.290	0.000
103	ПС Олимпийская	4-16 яч.109	1396.392	0	0.295	0.000
104	ПС Олимпийская	4-17 яч.210	1430.452	0	0.347	0.000
105	ПС Сайма	1-01 яч.102	2317.244	0	0.281	0.000
106	ПС Сайма	1-02 яч.106	570.756	0	0.361	0.000
107	ПС Сайма	1-03 яч.107	624.526	0	0.423	0.000
108	ПС Сайма	1-04 яч.209	1633.322	0	0.342	0.000
109	ПС Сайма	1-05 яч.210	1618.92	0	0.287	0.000
110	ПС Сайма	1-06 яч.211	1891.816	0	0.177	0.000
111	ПС Сайма	1-07 яч.212	202.672	0	0.324	0.000
112	ПС Сайма	1-08 яч.213	74.294	0	0.111	0.000
113	ПС Сайма	1-09 яч.303	1309.13	0	0.198	0.000
114	ПС Сайма	1-10 яч.307	1750.444	0	0.287	0.000
115	ПС Сайма	1-11 яч.310	51.468	0	0.720	0.000
116	ПС Сайма	1-12 яч.311	1209.206	0	0.393	0.000
117	ПС Сайма	1-13 яч.312	1005.632	0	0.302	0.000
118	ПС Сайма	1-14 яч.402	32.666	0	0.397	0.000
119	ПС Сайма	1-15 яч.403	1080.086	0	0.296	0.000
120	ПС Сайма	1-16 яч.404	0	0	0.000	0.000
121	ПС Сайма	1-17 яч.405	380.386	0	0.256	0.000
122	ПС Сайма	1-18 яч.409	1600.962	0	0.316	0.000
123	ПС Сайма	1-19 яч.411	377.678	0	0.552	0.000
124	ПС Сайма	1-20 яч.412	323.038	0	0.429	0.000
125	ПС Северная	6-01 яч.102	334.662	0	0.297	0.000
126	ПС Северная	6-02 яч.104	401.766	0	0.187	0.000
127	ПС Северная	6-03 яч.108	938.478	0	0.281	0.000
128	ПС Северная	6-04 яч.204	811.388	0	0.238	0.000
129	ПС Северная	6-05 яч.202	379.124	0	0.227	0.000

Результаты контрольных замеров
Июль

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.07.2015 0:00		по 01.08.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
130	ПС Северная	6-06 яч.203	553.822	0	0.387	0.000
131	ПС Северная	6-07 яч.205	1854.428	0	0.379	0.000
132	ПС Северная	6-08 яч.303	1018.506	0	0.299	0.000
133	ПС Северная	6-09 яч.304	1842.376	0	0.304	0.000
134	ПС Северная	6-10 яч.305	1409.252	0	0.401	0.000
135	ПС Северная	6-11 яч.309	1382.574	0	0.242	0.000
136	ПС Северная	6-12 яч.402	0	0	0.000	0.000
137	ПС Северная	6-13 яч.404	0	0	0.000	0.000
138	ПС Северная	6-14 яч.406	3505.054	0	0.204	0.000
139	ПС Северная	6-15 яч.407	712.698	0	0.184	0.000
140	ПС Северная	6-16 яч.408	1086.31	0	0.244	0.000
141	ПС Строительная	5-1 яч.19	80.874	0	0.289	0.000
142	ПС Строительная	5-2 яч.24	257.764	0	0.440	0.000
143	ПС Строительная	5-3 яч.25	289.566	0	0.701	0.000
144	ПС Строительная	яч.7 Ввод-1 ??	0	0	0.000	0.000
145	ПС Строительная	яч.14 ввод-2 ??	0	0	0.000	0.000
146	ПС Сургут	9-01 яч.5	513.206	0	0.443	0.000
147	ПС Сургут	9-02 яч.10	1496.346	0	0.268	0.000
148	ПС Сургут	9-03 яч.17	763.412	0	0.374	0.000
149	ПС Сургут	9-04 яч.18	785.488	0	0.384	0.000
150	ПС Сургут	9-05 яч.27	2194.546	0	0.127	0.000
151	ПС Сургут	9-06 яч.28	1837.632	0	0.159	0.000
152	ПС Сургут	9-07 яч.29	120.228	0	0.568	0.000
153	ПС Сургут	9-08 яч.30	218.46	0	0.311	0.000
154	ПС Сургут	9-09 яч.33	513.65	0	0.383	0.000
155	ПС Сургут	9-10 яч.38	152.94	0	0.314	0.000
156	ПС Сургут	яч.25	295.636	0	0.064	0.000
157	ПС Сургут	яч.26	298.798	0	0.048	0.000
158	ПС Трансгаз	8-1 яч.5	627.678	0	0.509	0.000
159	ПС Трансгаз	8-2 яч.19	701.634	0	0.528	0.000
160	ПС Черный Мыс	3-1 яч.305	1204.484	0	0.318	0.000
161	ПС Черный Мыс	3-2 яч.106	592.054	0	0.198	0.000

Результаты контрольных замеров
Июль

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.07.2015 0:00		по 01.08.2015 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
162	ПС Черный Мыс	3-3 яч.306	766.666	0	0.637	0.000
163	ПС Черный Мыс	3-4 яч.105	746.582	0	0.236	0.000
164	ПС Черный Мыс	3-5 яч.405	788.384	0	0.305	0.000
165	ПС Черный Мыс	3-6 яч.408	385.24	0	0.503	0.000
166	ПС Черный Мыс	3-7 яч.307	153.658	0	0.457	0.000
167	ПС Черный Мыс	3-8 яч.205 (яч.205+яч.104)	406.87	0	0.187	0.000
168	ПС Черный Мыс	3-9 яч.206	385.13	0	0.134	0.000
169	ПС Энергетик	2-01 яч.104	633.818	0	0.209	0.000
170	ПС Энергетик	2-02 яч.105	2629.288	0	0.362	0.000
171	ПС Энергетик	2-03 яч.107	176.154	0	0.263	0.000
172	ПС Энергетик	2-04 яч.202	1501.822	0	0.379	0.000
173	ПС Энергетик	2-05 яч.203	855.514	0	0.689	0.000
174	ПС Энергетик	2-06 яч.204	28.194	0	0.779	0.000
175	ПС Энергетик	2-07 яч.302	1285.332	0	0.265	0.000
176	ПС Энергетик	2-08 яч.303	115.276	0	0.295	0.000
177	ПС Энергетик	2-09 яч.304	1111.138	0	0.193	0.000
178	ПС Энергетик	2-10 яч.404	0	0	0.000	0.000
179	ПС Энергетик	2-11 яч.405	2774.998	0	0.299	0.000
180	ПС Энергетик	2-12 яч.407	1669.194	0	0.303	0.000
181	ПС Энергетик	2-13 яч.409	788.26	0	0.279	0.000
182	ПС Энергетик	2-14 яч.205	141.982	0	0.648	0.000
183	ПС Энергетик	2-15 яч.306	299.416	0	0.360	0.000