

Результаты контрольных замеров
Август

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.08.2020 0:00		по 01.09.2020 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1		КНС-4	4,82	0	0,871	0,000
2	КРУН 1063	5-17 КРУН-10 кВ 1063	0	6,338	0,000	0,503
3	КРУН 1064	5-18 КРУН-10 кВ 1064	0	15,41	0,000	0,017
4	КТПН-21	5-136 РУ-0,4 кВ яч.21"Поселок"	0	0	0,000	0,000
5	КТПН-52	5-134 РУ-0.4 кВ КТПН-52	58,508	0	0,292	0,000
6	КТПН-56	5-133 РУ-0.4 кВ КТПН-56	20,864	0	0,079	0,000
7	КТПН-73П, 83П	КТПН-73П Ввод-1 ООО СГЭС 3694	4,602	0	0,000	0,000
8	КТПН-73П, 83П	КТПН-73П Ввод-2 ООО СГЭС 3694	84,316	0	0,000	0,000
9	КТПН-73П, 83П	КТПН-83П Ввод-1 ООО СГЭС 3694	3,114	0	0,593	0,000
10	КТПН-73П, 83П	КТПН-83П Ввод-2 ООО СГЭС 3694	0,926	0	0,944	0,000
11	КТПН-205	5-156 РУ-0.4кВ КТПН-205 Рембаза	0	0	0,000	0,000
12	КТПН-400/6 БПО	11-12 РУ-0.4 кВ КТПН-400/6 БПО п.36	13,65	0	0,078	0,000
13	КТПН-638	5-26 РУ-0.4 кВ КТПН-638	0	0,136	0,000	0,397
14	КТПН-670	5-138 РУ-0.4кВ КТПН-670	0	26,802	0,000	0,177
15	КТПН-686	5-135 РУ-0.4кВ КТПН-686	0	22,34	0,000	0,180
16	КТПН-686	T2	0	0	0,000	0,000
17	КТПН-693	5-11 РУ-0.4 кВ КТПН-693	0	41,696	0,000	0,111
18	КТПН-700 (КРУН-940 6кВ п.Снежн	5-201 ПС 110/6кВ №46 яч.13	26,99	0	0,352	0,000
19	КТПН-707	5-6 (ф.46-13) РУ-0.4 кВ КТПН-707	0	28,862	0,000	0,309
20	КТПН-709	5-7 (ф.46-13) РУ-0.4 кВ КТПН-709	0	41,416	0,000	0,189
21	КТПН-714	5-5 (ф.46-03) РУ-0.4 кВ КТПН-714	0	12,008	0,000	0,030
22	КТПН-731	5-155-4 РУ-0.4 кВ КТПН-731	0	23,818	0,000	0,019
23	КТПН-733	5-155-2 РУ-0.4 кВ КТПН-733	0	16	0,000	0,328
24	КТПН-734	5-13 РУ-0.4кВ КТПН-734	0	20,67	0,000	0,297
25	КТПН-737 (пока не опт)	Ввод-1 0.4кВ (от яч.21 ПС 110/6кВ Ст	39,254	0	0,262	0,000
26	КТПН-737 (пока не опт)	Ввод-2 0.4кВ (от яч.2 ПС 110/6/6кВ Ш	13,544	0	0,096	0,000
27	КТПН-738 (пока не опт)	Ввод-0.4кВ	31,052	0	0,214	0,000
28	ПС 35/6 кВ №27	5-1 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.02	537,72	0	0,448	0,000
29	ПС 35/6 кВ №27	5-2 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.19	81,064	0	0,228	0,000
30	ПС 35/6 кВ №68	5-9 РУ-6 кВ Яч.7	440,96	0	0,364	0,000
31	ПС 35/6 кВ №68	5-10 РУ-6 кВ Яч.18	65,128	0	0,237	0,000
32	ПС 35/6 кВ №68	5-202 яч.14	94,738	0	0,363	0,000

**Результаты контрольных замеров
Август**

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.08.2020 0:00		по 01.09.2020 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
33	ПС 110/10/6кВ Пионерная-2	5-52,54 ОПУ-110 кВ 1Т	4912,716	0	0,236	0,000
34	ПС 110/10/6кВ Пионерная-2	5-53,55 ОПУ-110 кВ 2Т	5857,606	0	0,305	0,000
35	ПС 110/10/10 кВ Университет	5-175 Университет вв-1	0	2320,39	0,000	0,057
36	ПС 110/10/10 кВ Университет	5-176 Университет вв-2	0	2599,246	0,000	0,018
37	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-19 РУ-10 кВ яч.27	0	0	0,000	0,000
38	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-20 РУ-10 кВ яч.26	1395,216	0	0,191	0,000
39	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-21 РУ-10 кВ яч.25	160,202	0	0,083	0,000
40	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-22 РУ-10 кВ яч.24	1339,162	0	0,136	0,000
41	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-23 РУ-10 кВ яч.14	363,618	0	0,059	0,000
42	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-24 РУ-10 кВ яч.15	1345,002	0	0,093	0,000
43	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-25 РУ-10 кВ яч.16	988,324	0	0,191	0,000
44	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-27 РУ-10 кВ яч.47	718,084	0	0,218	0,000
45	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-28 РУ-10 кВ яч.44	245,652	0	0,000	0,000
46	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-29 РУ-10 кВ яч.43	816,416	0	0,125	0,000
47	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-30 РУ-10 кВ яч.42	587,686	0	0,087	0,000
48	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-31 РУ-10 кВ яч.32	370,33	0	0,018	0,000
49	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-32 РУ-10 кВ яч.33	144,668	0	0,000	0,000
50	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-33 РУ-10 кВ яч.37	1370,602	0	0,170	0,000
51	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-34 РУ-10 кВ яч.34	445,76	0	0,077	0,000
52	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	5-56 РУ-10кВ РП-133-1 ЗРУ-10 кВ яч	516,066	0	0,330	0,000
53	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	5-57 РУ-10 кВ РП-134-1 яч.32	38,172	0	0,849	0,000
54	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	5-61 РУ-10 кВ ЗРУ-10кВ яч.10	326,456	0,006	0,576	0,000
55	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	5-63 РУ-10 кВ РП-134-2 яч.20	199,348	0	0,306	0,000
56	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	5-64 РУ-10 кВ Юность-2 ЗРУ-10кВ яч	434,708	0	0,509	0,000
57	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	5-65 РУ-10 кВ РП-133-2 ЗРУ-10 кВ яч	627,222	0	0,290	0,000
58	РП-134	5-59 яч.13 РУ-10 кВ	0	0	0,000	0,000
59	РП-134	5-60 яч.11 РУ-10 кВ	0	0,01	0,000	0,000
60	РП-134	5-62 яч.16 РУ-10 кВ	0	0	0,000	0,000
61	РП-134	5-66 яч.18 РУ-10 кВ	0	0	0,000	0,000
62	РП-139	5-3 (ф.46-03) РП-139 яч 11. РУ-6 кВ	0	151,064	0,000	0,580
63	РП-139	5-4 (ф.46-12) РП-139 яч. 8 РУ-6 кВ	0	341,12	0,000	0,562
64	РП-143	5-174 РУ-10кВ №11	577,874	0	0,275	0,000

Результаты контрольных замеров
Август

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.08.2020 0:00		по 01.09.2020 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
65	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	5-167 РУ-10кВ РП-152 яч.13	0,002	0	0,000	0,000
66	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	5-169 РУ-10кВ РП-152 яч.14	0,012	0	0,000	0,000
67	ТП-16	5-157 РУ-0,4кВ ТП-16	0	0	0,000	0,000
68	ТП-493	5-158 РУ-10кВ яч.6	0	255,988	0,000	0,349
69	ТП-493	5-159 РУ-10кВ яч.2	0	258,468	0,000	0,356
70	ЦРП Сургут	5-160 ЗРУ-10 кВ яч 21	252,422	0,014	0,154	0,000
71	ЦРП Сургут	5-161 ЗРУ-10 кВ яч 22	213,246	0	0,186	0,000
72	ЦРП Сургут	5-162 ЗРУ-10 кВ яч 26	0	0	0,000	0,000
73	ЦРП Сургут	5-163 ЗРУ-10 кВ яч 27	0	0,052	0,000	0,000
74	ЦРП Сургут	5-164 ЗРУ-10 кВ яч 29	0,008	0,7	0,000	0,000
75	ЦРП Сургут	5-165 ЗРУ-10 кВ яч 30	0,008	0,746	0,000	0,000
76	ПС Азерит	7-1 яч.18	0	1394,294	0,000	0,456
77	ПС Азерит	7-2 яч.1	0	800,412	0,000	0,494
78	ПС Азерит	7-3 яч.7	0	682,906	0,000	0,493
79	ПС Азерит	7-4 яч.12	0	852,124	0,000	0,540
80	ПС Олимпийская	5-35 яч.212	0	524,194	0,000	0,723
81	ПС Олимпийская	5-36 яч.210	0,162	0,006	0,000	0,000
82	ПС Олимпийская	5-37 яч.209	0,002	281,662	0,000	0,174
83	ПС Олимпийская	5-38 яч.207	0,018	1001,084	0,000	0,244
84	ПС Олимпийская	5-39 яч.108	0	401,672	0,000	0,515
85	ПС Олимпийская	5-40 яч.109	0	265,11	0,000	0,082
86	ПС Олимпийская	5-41 яч.110	0	140,94	0,000	0,229
87	ПС Олимпийская	5-42 яч.111	0,022	1087,044	0,000	0,090
88	ПС Олимпийская	5-43 яч.411	0	1632,79	0,000	0,111
89	ПС Олимпийская	5-44 яч.410	0,296	360,084	0,000	0,204
90	ПС Олимпийская	5-45 яч.409	0	117,552	0,000	0,226
91	ПС Олимпийская	5-46 яч.408	0	1053,11	0,000	0,241
92	ПС Олимпийская	5-47 яч.405	0,006	565,66	0,000	0,240
93	ПС Олимпийская	5-48 яч.305	0	152,81	0,000	0,049
94	ПС Олимпийская	5-49 яч.306	0	739,794	0,000	0,262
95	ПС Олимпийская	5-50 яч.308	0	921,904	0,000	0,183
96	ПС Олимпийская	5-51 яч.311	0	250,938	0,000	0,113

**Результаты контрольных замеров
Август**

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.08.2020 0:00		по 01.09.2020 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
97	ПС Олимпийская	5-178 яч. 102	0,044	558,954	0,000	0,081
98	ПС Олимпийская	5-179 яч. 203	0,024	427,76	0,000	0,086
99	ПС Олимпийская	5-225 яч. 107	2,134	39,344	0,000	0,000
100	ПС Олимпийская	5-226 яч. 208	0,006	47,13	0,000	0,000
101	ПС Сайма	1-01 яч.102	0	1776,84	0,000	0,245
102	ПС Сайма	1-02 яч.106	0	335,692	0,000	0,243
103	ПС Сайма	1-03 яч.107	0	660,802	0,000	0,350
104	ПС Сайма	1-04 яч.209	0	836,58	0,000	0,247
105	ПС Сайма	1-05 яч.210	0	1813,358	0,000	0,231
106	ПС Сайма	1-06 яч.211	0	1532,896	0,000	0,148
107	ПС Сайма	1-07 яч.212	0	162,904	0,000	0,300
108	ПС Сайма	1-08 яч.213	0	34,06	0,000	0,006
109	ПС Сайма	1-09 яч.303	0	1199,028	0,000	0,227
110	ПС Сайма	1-10 яч.307	0	1536,85	0,000	0,265
111	ПС Сайма	1-11 яч.310	0	427,13	0,000	0,647
112	ПС Сайма	1-12 яч.311	0	1159,868	0,000	0,387
113	ПС Сайма	1-13 яч.312	0	1168,908	0,000	0,306
114	ПС Сайма	1-14 яч.402	0	266,686	0,000	0,881
115	ПС Сайма	1-15 яч.403	0	1042,556	0,000	0,292
116	ПС Сайма	1-16 яч.404	0,006	0,014	0,000	0,000
117	ПС Сайма	1-17 яч.405	0	357,904	0,000	0,215
118	ПС Сайма	1-18 яч.409	0	1504,006	0,000	0,220
119	ПС Сайма	1-19 яч.411	0	345,854	0,000	0,352
120	ПС Сайма	1-20 яч.412	0	245,624	0,000	0,373
121	ПС Северная	6-01 яч.102	0	298,564	0,000	0,197
122	ПС Северная	6-02 яч.104	0	692,734	0,000	0,173
123	ПС Северная	6-03 яч.108	0	1576,654	0,000	0,290
124	ПС Северная	6-04 яч.204	0	1068,75	0,000	0,255
125	ПС Северная	6-05 яч.202	0	334,752	0,000	0,147
126	ПС Северная	6-06 яч.203	0	481,51	0,000	0,351
127	ПС Северная	6-07 яч.205	0	1327,096	0,000	0,287
128	ПС Северная	6-08 яч.303	0	476,93	0,000	0,261

Результаты контрольных замеров
Август

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.08.2020 0:00		по 01.09.2020 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
129	ПС Северная	6-09 яч.304	0	1693,968	0,000	0,280
130	ПС Северная	6-10 яч.305	0	1130,584	0,000	0,349
131	ПС Северная	6-11 яч.309	0	1102,002	0,000	0,151
132	ПС Северная	6-12 яч.402	0	0	0,000	0,000
133	ПС Северная	6-13 яч.404	0	0	0,000	0,000
134	ПС Северная	6-14 яч.406	0	1899,76	0,000	0,237
135	ПС Северная	6-15 яч.407	0	1461,634	0,000	0,144
136	ПС Северная	6-16 яч.408	0,002	1137,69	0,000	0,213
137	ПС Строительная	5-1 яч.19	0	68,634	0,000	0,306
138	ПС Строительная	5-2 яч.24	0	268,762	0,000	0,613
139	ПС Строительная	5-3 яч.25	0	156,382	0,000	0,973
140	ПС Строительная	яч.7 Ввод-1 ??	0	0	0,000	0,000
141	ПС Строительная	яч.14 ввод-2 ??	0	0	0,000	0,000
142	ПС Сургут	9-01 яч.5	0	487,966	0,000	0,211
143	ПС Сургут	9-02 яч.10	0	1203,806	0,000	0,213
144	ПС Сургут	9-03 яч.17	0	1404,672	0,000	0,250
145	ПС Сургут	9-04 яч.18	0	513,764	0,000	0,186
146	ПС Сургут	9-05 яч.27	0,004	1762,444	0,000	0,090
147	ПС Сургут	9-06 яч.28	0	1931,432	0,000	0,184
148	ПС Сургут	9-07 яч.29	0	139,954	0,000	0,335
149	ПС Сургут	9-08 яч.30	0	127,716	0,000	0,139
150	ПС Сургут	9-09 яч.33	0	650,962	0,000	0,307
151	ПС Сургут	9-10 яч.38	0	176,194	0,000	0,265
152	ПС Сургут	яч.25	0	592,422	0,000	0,000
153	ПС Сургут	яч.26	0	552,834	0,000	0,014
154	ПС Трансгаз	8-1 яч.5	0,002	515,306	0,000	0,418
155	ПС Трансгаз	8-2 яч.19	0,002	637,172	0,000	0,421
156	ПС Черный Мыс	5-87 яч.206	0	1466,336	0,000	0,053
157	ПС Черный Мыс	5-88 яч.205	0	768,516	0,000	0,145
158	ПС Черный Мыс	5-89 яч.104	0	599,364	0,000	0,298
159	ПС Черный Мыс	5-90 яч.105	0	555,854	0,000	0,124
160	ПС Черный Мыс	5-91 яч.106	0	846,066	0,000	0,002

**Результаты контрольных замеров
Август**

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.08.2020 0:00		по 01.09.2020 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
161	ПС Черный Мыс	5-92 яч.408	0	230,96	0,000	0,517
162	ПС Черный Мыс	5-93 яч.405	0	773,306	0,000	0,212
163	ПС Черный Мыс	5-94 яч.305	0	835,418	0,000	0,216
164	ПС Черный Мыс	5-95 яч.306	0	632,588	0,000	0,641
165	ПС Черный Мыс	5-96 яч.307	0	150,142	0,000	0,295
166	ПС Энергетик	2-01 яч.104	0	538,87	0,000	0,165
167	ПС Энергетик	2-02 яч.105	0	200,084	0,000	0,403
168	ПС Энергетик	2-03 яч.107	0	161,89	0,000	0,136
169	ПС Энергетик	2-04 яч.202	0,112	0,04	0,000	0,000
170	ПС Энергетик	2-05 яч.203	0	938,686	0,000	0,821
171	ПС Энергетик	2-06 яч.204	0	352,018	0,000	0,451
172	ПС Энергетик	2-07 яч.302	0	1080,348	0,000	0,194
173	ПС Энергетик	2-08 яч.303	0	161,36	0,000	0,310
174	ПС Энергетик	2-09 яч.304	0	836,404	0,000	0,238
175	ПС Энергетик	2-10 яч.404	0,214	0	0,000	0,000
176	ПС Энергетик	2-11 яч.405	0	1570,606	0,000	0,180
177	ПС Энергетик	2-12 яч.407	0	1081,004	0,000	0,206
178	ПС Энергетик	2-13 яч.409	0	867,088	0,000	0,130
179	ПС Энергетик	2-14 яч.205	0	717,114	0,000	0,413
180	ПС Энергетик	2-15 яч.306	0	1547,284	0,000	0,354
181	ПС Геолог	5-223 яч. 2	0	394,85	0,000	0,731
182	ПС Геолог	5-224 яч. 28	0	674,604	0,000	0,636
183	ПС Западная	5-203 яч.4	0,002	1156,466	0,000	0,055
184	ПС Западная	5-204 яч.9	0	2524,638	0,000	0,105
185	ПС Западная	5-205 яч.29	0	1745,74	0,000	0,077
186	ПС Западная	5-206 яч.30	0,022	3757,41	0,000	0,060
187	ПС Западная	5-219 яч.8	0	132,118	0,000	0,135
188	ПС Западная	5-220 яч.16	0	0,932	0,000	0,000
189	ПС Западная	5-221 яч.34	0	0	0,000	0,000
190	ПС Западная	5-222 яч.36	0	60,04	0,000	0,064

**Результаты контрольных замеров
Август**

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.08.2020 0:00		по 01.09.2020 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием

Заместитель генерального
директора по транспорту
электроэнергии

С.К. Ковин