

Результаты контрольных замеров  
Сентябрь

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.09.2017 2:00		по 01.10.2017 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0,686	0	0,691	0,000
2	ПС-68 ТСН-2	0	0	0,000	0,000
3	ф.68-01 Ввод-1	0	2655,498	0,000	0,220
4	ф.68-12 Ввод-2	0	1517,238	0,000	0,213
5	ф.68-06 СОШ	91,232	0	0,523	0,000
6	ф.68-08 Энергосервис	1779,382	0	0,231	0,000
7	ф.68-15 Энергосервис	341,206	0	0,173	0,000
8	ф.68-16 СОТ-28	116,424	0	0,080	0,000
9	ф.68-17 СОШ	4,406	0	1,306	0,000
10	ф.68-18 ГЭ	263,124	0	0,432	0,000
11	ф.68-04 Берендей	124,672	0	0,098	0,000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	1452,286	0	0,170	0,000
13	ф.121-12 Ввод-2	1798,682	0	0,003	0,000
14	ф.121-14 СОТ Север	400,576	0	0,166	0,000
15	ф.121-16 Прибрежный	1257,726	0	0,196	0,000
16	ф.121-18 СОТ Север	117,942	0	0,164	0,000

Заместитель директора по  
транспортированию  
электроэнергии

С.К. Ковин