

Результаты контрольных замеров
Октябрь

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.10.2015 2:00		по 01.11.2015 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	0,426	0,000	0,465
2	ПС-68 ТСН-2	0	1,232	0,000	0,052
3	ф.68-02 Ввод-1	0	2860,008	0,000	0,209
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	98,496	0	0,547	0,000
5	ф.68-08 Энергосервис	1772,774	0	0,216	0,000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	1631,678	0,000	0,184
7	ф.68-15 Энергосервис	362,37	0	0,155	0,000
8	ф.68-16 СОТ-28	124,562	0	0,096	0,000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0,000	0,000
10	ф.68-18 ГЭ	200,67	0	0,365	0,000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	148,538	0	0,073	0,000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	1792,17	0	0,193	0,000
13	ПС-121 ТСН	0	0,094	0,000	0,574
14	ф.121-12 Ввод-2	0	2061,05	0,000	0,001
15	ф.121-14 СОТ Север	431,06	0	0,147	0,000
16	ф.121-16 Прибрежный	1303,744	0	0,000	0,000
25	ф.121-18 СОТ Север	210,86	0	0,163	0,000