

Результаты контрольных замеров  
Октябрь

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.10.2016 2:00		по 01.11.2016 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	-	0	0,000	0,000
2	ПС-68 ТСН-2	-	0	0,000	0,000
3	ф.68-02 Ввод-1,2	3917,254	0	0,000	0,000
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	0	0	0,000	0,000
5	ф.68-08 Энергосервис	0	0	0,000	0,000
7	ф.68-15 Энергосервис	2426,546	0	0,198	0,000
8	ф.68-16 СОТ-28	131,444	0	0,096	0,000
9	ф.68-17 СОШ ЗТ	91,13	0	0,235	0,000
10	ф.68-18 ГЭ	1130,714	0	0,199	0,000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	137,42	0	0,000	0,000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	0	0	0,000	0,000
13	ПС-121 ТСН	-	0	0,000	0,000
14	ф.121-12 Ввод-2	902,7	0	0,000	0,000
15	ф.121-14 СОТ Север	416,79	0	0,000	0,000
16	ф.121-16 Прибрежный	279,66	0	0,000	0,000
17	ф.121-18 СОТ Север	182,98	0	0,000	0,000

Заместитель директора по  
транспортированию  
электроэнергии

С.К. Ковин