

Результаты контрольных замеров
Октябрь

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.10.2018 0:00		по 01.11.2018 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1		КНС-4	5,318	0	0,801	0,000
2	КРУН 1063	5-17 КРУН-10 кВ 1063	0	8,62	0,000	0,379
3	КРУН 1064	5-18 КРУН-10 кВ 1064	0	62,776	0,000	0,347
4	КТПН-21	5-4 РУ-0,4 кВ яч.21"Поселок"	0	0	0,000	0,000
5	КТПН-52	5-134 РУ-0.4 кВ КТПН-52	62,9	0	0,328	0,000
6	КТПН-56	5-133 РУ-0.4 кВ КТПН-56	26,418	0	0,089	0,000
7	КТПН-73П, 83П	КТПН-73П Ввод-1 ООО СГЭС 3694	78,306	0	0,000	0,000
8	КТПН-73П, 83П	КТПН-73П Ввод-2 ООО СГЭС 3694	224,49	0	0,000	0,000
9	КТПН-73П, 83П	КТПН-83П Ввод-1 ООО СГЭС 3694	5,618	0	0,352	0,000
10	КТПН-73П, 83П	КТПН-83П Ввод-2 ООО СГЭС 3694	0,38	0	1,321	0,000
11	КТПН-205	5-156 РУ-0.4кВ КТПН-205 Рембаза	0	0	0,000	0,000
12	КТПН-400/6 БПО	11-12 РУ-0.4 кВ КТПН-400/6 БПО п.36	29,074	0	0,117	0,000
13	КТПН-638	5-26 РУ-0.4 кВ КТПН-638	0	10,418	0,000	0,131
14	КТПН-669	11-06 РУ-0.4 кВ КТПН-669	0	36,798	0,000	0,233
15	КТПН-670	5-138 РУ-0.4кВ КТПН-670	0	50,89	0,000	0,176
16	КТПН-678	11-09 РУ-0.4 кВ КТПН-678	0	41,392	0,000	0,335
17	КТПН-686	5-135 РУ-0.4кВ КТПН-686	0	53,866	0,000	0,112
18	КТПН-686	T2	0	0	0,000	0,000
19	КТПН-693	5-11 РУ-0.4 кВ КТПН-693	0	30,186	0,000	0,175
20	КТПН-700 (КРУН-940 6кВ п.Снежн	ПС 110/6кВ №46 яч.13	47,874	0	0,200	0,000
21	КТПН-707	5-6 (ф.46-13) РУ-0.4 кВ КТПН-707	0	38,458	0,000	0,210
22	КТПН-709	5-7 (ф.46-13) РУ-0.4 кВ КТПН-709	0	59,414	0,000	0,132
23	КТПН-714	5-5 (ф.46-03) РУ-0.4 кВ КТПН-714	0	26,14	0,000	0,032
24	КТПН-731	9-11-1 РУ-0.4 кВ КТПН-731	0	1,59	0,000	0,250
25	КТПН-732	9-11-2 РУ-0.4 кВ КТПН-732 Ввод-2	0	0	0,000	0,000
26	КТПН-733	9-11-3 РУ-0.4 кВ КТПН-733	0	27,382	0,000	0,428
27	КТПН-734	5-13 РУ-0.4кВ КТПН-734	0	23,074	0,000	0,228
28	КТПН-737 (пока не опт)	Ввод-1 0.4кВ (от яч.21 ПС 110/6кВ Ст	47,414	0	0,308	0,000
29	КТПН-737 (пока не опт)	Ввод-2 0.4кВ (от яч.2 ПС 110/6/6кВ Ш	20,496	0	0,250	0,000
30	КТПН-738 (пока не опт)	Ввод-0.4кВ	59,838	0	0,242	0,000
31	ПС 35/6 кВ №27	5-1 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.02	467,172	0	0,441	0,000
32	ПС 35/6 кВ №27	5-2 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.19	434,626	0	0,367	0,000

Результаты контрольных замеров
Октябрь

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.10.2018 0:00		по 01.11.2018 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
33	ПС 35/6 кВ №68	5-9 РУ-6 кВ Яч.7	821,074	0	0,187	0,000
34	ПС 35/6 кВ №68	5-10 РУ-6 кВ Яч.18	155,518	0	0,412	0,000
35	ПС 35/6 кВ №68	яч.14	969,624	0	0,156	0,000
36	ПС 110/6 кВ №46	11-11 РУ-6кВ яч.20	487,832	0	0,261	0,000
37	ПС 110/10/6кВ Пионерная-2	5-52,54 ОПУ-110 кВ 1Т	8238,92	0	0,276	0,000
38	ПС 110/10/6кВ Пионерная-2	5-53,55 ОПУ-110 кВ 2Т	9528,528	0	0,315	0,000
39	ПС 110/10/10 кВ Университет	5-175 Университет вв-1	0	2123,762	0,000	0,053
40	ПС 110/10/10 кВ Университет	5-176 Университет вв-2	0	2490,566	0,000	0,048
41	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-11 РУ-10 кВ яч.14	329,418	0	0,056	0,000
42	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-12 РУ-10 кВ яч.15	2653,862	0	0,073	0,000
43	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-13 РУ-10 кВ яч.16	1490,744	0	0,179	0,000
44	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-18 РУ-10 кВ яч.32	317,794	0	0,000	0,000
45	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-19 РУ-10 кВ яч.33	1630,81	0	0,106	0,000
46	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-20 РУ-10 кВ яч.34	918,634	0	0,092	0,000
47	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-21 РУ-10 кВ яч.37	1416,79	0	0,150	0,000
48	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-22 РУ-10 кВ яч.42	1009,684	0	0,108	0,000
49	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-23 РУ-10 кВ яч.43	891,026	0	0,114	0,000
50	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-24 РУ-10 кВ яч.44	2189,112	0	0,069	0,000
51	ПС 110/10/10кВ Зеленая	13-25 РУ-10 кВ яч.47	1733,714	0	0,196	0,000
52	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-19 РУ-10 кВ яч.27	0	0	0,000	0,000
53	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-20 РУ-10 кВ яч.26	1663,476	0	0,178	0,000
54	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-21 РУ-10 кВ яч.25	1082,696	0	0,197	0,000
55	ПС 110/10/10кВ Зеленая	5-22 РУ-10 кВ яч.24	2045,794	0	0,084	0,000
56	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	5-56 РУ-10кВ РП-133-1 ЗРУ-10 кВ яч	216,88	0	0,165	0,000
57	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	5-57 РУ-10 кВ РП-134-1 яч.32	242,582	0,04	0,503	4,600
58	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	5-61 РУ-10 кВ ЗРУ-10кВ яч.10	661,61	0,042	0,428	6,619
59	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	5-63 РУ-10 кВ РП-134-2 яч.20	279,656	0,076	0,434	2,579
60	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	5-64 РУ-10 кВ Юность-2 ЗРУ-10кВ яч	654,396	0	0,421	0,000
61	ПС 110/10кВ «Привокзальная»	5-65 РУ-10 кВ РП-133-2 ЗРУ-10 кВ яч	363,666	0	0,171	0,000
62	РП-5	11-04 РУ-10 кВ яч.11	137,604	0	0,122	0,000
63	РП-5	11-05 РУ-10 кВ яч.14	233,234	0	0,345	0,000
64	РП-6	11-03 РУ-10 яч. 20	958,794	0	0,387	0,000

Результаты контрольных замеров
Октябрь

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.10.2018 0:00		по 01.11.2018 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
65	РП-8	11-07 РУ-10 кВ яч.11	0	0	0,000	0,000
66	РП-134	5-59 яч.13 РУ-10 кВ	0	0	0,000	0,000
67	РП-134	5-60 яч.11 РУ-10 кВ	0,002	0,008	50,000	29,000
68	РП-134	5-62 яч.16 РУ-10 кВ	0	0	0,000	0,000
69	РП-134	5-66 яч.18 РУ-10 кВ	0,014	2,65	0,000	0,500
70	РП-139	5-3 (ф.46-03) РП-139 яч 11. РУ-6 кВ	0	232,232	0,000	0,519
71	РП-139	5-4 (ф.46-12) РП-139 яч. 8 РУ-6 кВ	0	319,408	0,000	0,519
72	РП-143	5-174 РУ-10кВ №11	2534,088	0	0,132	0,000
73	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-13 РУ-10кВ ф."Кольцо-10" яч.10	233,644	0	0,211	0,000
74	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-14 РУ-10кВ ф."Кольцо-11" яч.11	312,556	0	0,008	0,000
75	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	11-15 РУ-10кВ ф."Кольцо-12" яч.12	647,958	0	0,162	0,000
76	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	5-167 РУ-10кВ РП-152 яч.13	0,002	0	0,000	0,000
77	РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ	5-169 РУ-10кВ РП-152 яч.14	0,014	0	0,000	0,000
78	РП-153 "Северногопромрайона" Р	11-16 РУ-10кВ ф."Дорожник-1" яч.11	308,318	0	0,417	0,000
79	ТП-16	5-157 РУ-0,4кВ ТП-16	0	0	0,000	0,000
80	ТП-493	5-158 РУ-10кВ яч.6	0	524,604	0,000	0,184
81	ТП-493	5-159 РУ-10кВ яч.2	0	384,036	0,000	0,245
82	ЦРП Сургут	5-160 ЗРУ-10 кВ яч 21	404,996	0	0,200	0,000
83	ЦРП Сургут	5-161 ЗРУ-10 кВ яч 22	530,138	0	0,182	0,000
84	ЦРП Сургут	5-162 ЗРУ-10 кВ яч 26	0	0	0,000	0,000
85	ЦРП Сургут	5-163 ЗРУ-10 кВ яч 27	0	0,712	0,000	10,646
86	ЦРП Сургут	5-164 ЗРУ-10 кВ яч 29	0	0,676	0,000	9,964
87	ЦРП Сургут	5-165 ЗРУ-10 кВ яч 30	0	0,652	0,000	15,239
88	ПС Азерит	7-1 яч.18	0	695,08	0,000	0,396
89	ПС Азерит	7-2 яч.1	0	1063,616	0,000	0,406
90	ПС Азерит	7-3 яч.7	0	943,5	0,000	0,393
91	ПС Азерит	7-4 яч.12	0	1236,908	0,000	0,481
92	ПС Олимпийская	4-01 яч.111	0	1274,71	0,000	0,084
93	ПС Олимпийская	4-02 яч.411	0	2173,848	0,000	0,111
94	ПС Олимпийская	4-03 яч.110	0	269,604	0,000	0,108
95	ПС Олимпийская	4-04 яч.405	0	606,208	0,000	0,186
96	ПС Олимпийская	4-05 яч.209	0,002	218,694	0,000	0,213

Результаты контрольных замеров
Октябрь

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.10.2018 0:00		по 01.11.2018 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
97	ПС Олимпийская	4-06 яч.305	0	177,926	0,000	0,005
98	ПС Олимпийская	4-07 яч.409	0	306,138	0,000	0,145
99	ПС Олимпийская	4-08 яч.306	0	883,326	0,000	0,214
100	ПС Олимпийская	4-09 яч.207	0	1103,946	0,000	0,255
101	ПС Олимпийская	4-10 яч.311	0,002	134,464	0,000	0,168
102	ПС Олимпийская	4-11 яч.410	0	0,084	0,000	0,000
103	ПС Олимпийская	4-12 яч.108	0	1296,498	0,000	0,388
104	ПС Олимпийская	4-13 яч.212	0	972,228	0,000	0,301
105	ПС Олимпийская	4-14 яч.308	0	1009,392	0,000	0,124
106	ПС Олимпийская	4-15 яч.408	0	1470,158	0,000	0,178
107	ПС Олимпийская	4-16 яч.109	0	432,166	0,000	0,176
108	ПС Олимпийская	4-17 яч.210	0	0,082	0,000	0,000
109	ПС Сайма	1-01 яч.102	0	2114,4	0,000	0,205
110	ПС Сайма	1-02 яч.106	0	80,234	0,000	0,175
111	ПС Сайма	1-03 яч.107	0	728,332	0,000	0,290
112	ПС Сайма	1-04 яч.209	0	1379,448	0,000	0,270
113	ПС Сайма	1-05 яч.210	0	2295,578	0,000	0,223
114	ПС Сайма	1-06 яч.211	0,178	0	0,000	0,000
115	ПС Сайма	1-07 яч.212	0	260,552	0,000	0,209
116	ПС Сайма	1-08 яч.213	0	82,148	0,000	0,027
117	ПС Сайма	1-09 яч.303	0,206	0	0,000	0,000
118	ПС Сайма	1-10 яч.307	0	1479,248	0,000	0,262
119	ПС Сайма	1-11 яч.310	0,002	0,016	0,000	0,000
120	ПС Сайма	1-12 яч.311	0,496	1259,232	0,000	0,301
121	ПС Сайма	1-13 яч.312	0	1582,986	0,000	0,262
122	ПС Сайма	1-14 яч.402	0	39,716	0,000	1,075
123	ПС Сайма	1-15 яч.403	0	1204,408	0,000	0,243
124	ПС Сайма	1-16 яч.404	0,092	0	0,000	0,000
125	ПС Сайма	1-17 яч.405	0	433,772	0,000	0,191
126	ПС Сайма	1-18 яч.409	0	2166,256	0,000	0,222
127	ПС Сайма	1-19 яч.411	0	447,866	0,000	0,311
128	ПС Сайма	1-20 яч.412	0	470,19	0,000	0,254

Результаты контрольных замеров
Октябрь

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.10.2018 0:00		по 01.11.2018 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
129	ПС Северная	6-01 яч.102	0	264,202	0,000	0,221
130	ПС Северная	6-02 яч.104	0	622,908	0,000	0,154
131	ПС Северная	6-03 яч.108	0	1379,966	0,000	0,297
132	ПС Северная	6-04 яч.204	0	1071,49	0,000	0,150
133	ПС Северная	6-05 яч.202	0	519,258	0,000	0,185
134	ПС Северная	6-06 яч.203	0,002	821,712	1,000	0,305
135	ПС Северная	6-07 яч.205	0	2360,834	0,000	0,276
136	ПС Северная	6-08 яч.303	0	1109,238	0,000	0,247
137	ПС Северная	6-09 яч.304	1,002	1881,128	0,251	0,220
138	ПС Северная	6-10 яч.305	0	1616,322	0,000	0,289
139	ПС Северная	6-11 яч.309	0	3769,62	0,000	0,282
140	ПС Северная	6-12 яч.402	0	0	0,000	0,000
141	ПС Северная	6-13 яч.404	0	0	0,000	0,000
142	ПС Северная	6-14 яч.406	0	2011,438	0,000	0,208
143	ПС Северная	6-15 яч.407	0	1082,984	0,000	0,085
144	ПС Северная	6-16 яч.408	0	0	0,000	0,000
145	ПС Строительная	5-1 яч.19	0	91,99	0,000	0,200
146	ПС Строительная	5-2 яч.24	0	278,95	0,000	0,302
147	ПС Строительная	5-3 яч.25	0	722,2	0,000	0,675
148	ПС Строительная	яч.7 Ввод-1 ??	0	0	0,000	0,000
149	ПС Строительная	яч.14 ввод-2 ??	0	0	0,000	0,000
150	ПС Сургут	9-01 яч.5	0	825,162	0,000	0,206
151	ПС Сургут	9-02 яч.10	0	1674,654	0,000	0,235
152	ПС Сургут	9-03 яч.17	0	734,936	0,000	0,159
153	ПС Сургут	9-04 яч.18	0	2914,56	0,000	0,159
154	ПС Сургут	9-05 яч.27	0,058	595,894	0,000	0,078
155	ПС Сургут	9-06 яч.28	0,072	292,212	0,000	0,080
156	ПС Сургут	9-07 яч.29	0	116,58	0,000	0,243
157	ПС Сургут	9-08 яч.30	0,046	286,814	8,826	0,301
158	ПС Сургут	9-09 яч.33	0	1005,636	0,000	0,135
159	ПС Сургут	9-10 яч.38	0	426,274	0,000	0,153
160	ПС Сургут	яч.25	0,01	736,224	0,000	0,000

Результаты контрольных замеров
Октябрь

№	Название подстанции	Название присоединения	Среднее значение за период:			
			с 01.10.2018 0:00		по 01.11.2018 0:00	
			Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
161	ПС Сургут	яч.26	0,5	688,806	9,596	0,044
162	ПС Трансгаз	8-1 яч.5	0	1225,422	0,000	0,306
163	ПС Трансгаз	8-2 яч.19	0	659,842	0,000	0,386
164	ПС Черный Мыс	3-1 яч.305	0,004	1316,994	0,000	0,182
165	ПС Черный Мыс	3-2 яч.106	0,006	1168,374	0,000	0,004
166	ПС Черный Мыс	3-3 яч.306	0	886,33	0,000	0,523
167	ПС Черный Мыс	3-4 яч.105	0,004	857,288	0,000	0,153
168	ПС Черный Мыс	3-5 яч.405	0	1652,726	0,000	0,233
169	ПС Черный Мыс	3-6 яч.408	0	378,79	0,000	0,350
170	ПС Черный Мыс	3-7 яч.307	0	380,292	0,000	0,156
171	ПС Черный Мыс	3-8 яч.205 (яч.205+яч.104)	0	740,47	0,000	0,148
172	ПС Черный Мыс	3-9 яч.206	0,002	1466,732	0,000	0,025
173	ПС Энергетик	2-01 яч.104	0	727,002	0,000	0,202
174	ПС Энергетик	2-02 яч.105	0	1030,2	0,000	0,554
175	ПС Энергетик	2-03 яч.107	0	210,326	0,000	0,178
176	ПС Энергетик	2-04 яч.202	0	0,698	0,000	0,000
177	ПС Энергетик	2-05 яч.203	0	898,362	0,000	0,734
178	ПС Энергетик	2-06 яч.204	0	56,306	0,000	0,403
179	ПС Энергетик	2-07 яч.302	0	1288,996	0,000	0,200
180	ПС Энергетик	2-08 яч.303	0	274,08	0,000	0,194
181	ПС Энергетик	2-09 яч.304	0	1441,806	0,000	0,182
182	ПС Энергетик	2-10 яч.404	0,142	0	0,000	0,000
183	ПС Энергетик	2-11 яч.405	0	2318,982	0,000	0,228
184	ПС Энергетик	2-12 яч.407	0,03	1154,432	0,000	0,173
185	ПС Энергетик	2-13 яч.409	0	997,964	0,000	0,138
186	ПС Энергетик	2-14 яч.205	0	252,92	0,000	0,439
187	ПС Энергетик	2-15 яч.306	0	294,276	0,000	0,340

Заместитель директора по
транспортированию
электроэнергии

С.К. Ковин