

Результаты контрольных замеров
Ноябрь

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.11.2015 2:00		по 01.12.2015 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	1,36	0,000	0,066
2	ПС-68 ТСН-2	0	0,594	0,000	0,047
3	ф.68-02 Ввод-1	0	1854,047	0,000	0,224
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	108,36	0	0,590	0,000
5	ф.68-08 Энергосервис	2056,86	0	0,235	0,000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	1027,103	0,000	0,180
7	ф.68-15 Энергосервис	430,72	0	0,128	0,000
8	ф.68-16 СОТ-28	136,48	0	0,084	0,000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	12,667	0,000
10	ф.68-18 ГЭ	605,822	0	0,223	0,000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	173,41	0	0,082	0,000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	373,866	0	0,199	0,000
13	ПС-121 ТСН	0	0,082	0,000	0,585
14	ф.121-12 Ввод-2	0	2213,982	0,000	0,012
15	ф.121-14 СОТ Север	512,274	0	0,137	0,000
16	ф.121-16 Прибрежный	1570,504	0	0,000	0,000
17	ф.121-18 СОТ Север	299,758	0	0,192	0,000